




QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO MATERNIDADE / H-3	
ACESSO DE VIATURA A EDIFICAÇÃO	A EDIFICAÇÃO POSSUI ACESSO DE VIATURA CONFORME NPT 06.
ALARME DE INCÊNDIO	OBEDECERÁ A NPT 18. VER MEMORIAL DESCRITIVO DE INCÊNDIO E NOTAS NO PROJETO.
BRIGADA DE INCÊNDIO	OBEDECERÁ A NPT 17. VER MEMORIAL DESCRITIVO.
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO ATENDE A NPT 10.
EXTINTORES	GÁS CARBÔNICO - 5-B-C ÁGUA PRESSURIZADA, PQ QUÍMICO - 2-A, 20-B-C  CONFORME NPT 21.
HIDRANTES	QUADRO DE INCÊNDIO (80x60x117)cm CONTENDO: 01 REGISTRO GLOBO ANGULAR 02" 1/2" 01 ADAPTADOR STORZ 02" 1/2-03" 1/2" 02 MANGUEIRAS DE 15,0m 01" 1/2" TIPO 2 01 ADAPTADOR REGULÁVEL, RATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART 01 CHAVE, PARA JUNTA UNIÃO STORZ  ESQUIÇOS REGULÁVEIS Ø40mm TUBULAÇÕES DE FERRÃO GALVANIZADO 85mm e 80mm MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø40mm TIPO 2
DETECÇÃO DE EMERGÊNCIA	A EDIFICAÇÃO POSSUI ACESSO DE VIATURA CONFORME NPT 06.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS. ATENDE A NPT 18. VER MEMORIAL DESCRITIVO DE INCÊNDIO.
PLANO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A NPT 016.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ATENDEM AOS REQUISITOS MÍNIMOS DA NPT 11.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SINALIZAÇÃO POR PLACAS FOTOILUMINESCENTES CONFORME NPT 20.
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	SEGURANÇA ESTRUTURAL ATÉ GARANTIDA DE ACORDO COM A NPT 07 POR 30 MIN.

OBS.: - DETALHES COMPLEMENTARES VER PRANCHA 07

	<p>MEP - Arquitetura e Planejamento          RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITÁRIO - LONDRINA/PR          TEL. +55 (43) 3328-1020 / <a href="mailto:mep@meparquitetura.ar.br">mep@meparquitetura.ar.br</a></p> <p>Medidas em centímetros.          O valor da cota prevalece ao da escala.          Conter medidas no local.          Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.</p>	<p>PARA USO DO ÓRGÃO CBMPR</p>
---	---	--------------------------------

Obra / Endereço <b>MATERNADE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRÃO</b> OBRAS	
Área <b>1.680,72 m²</b>	Ocupação <b>HOSPITAL E ASSEMBLADOS / H-3</b>
Prancha <b>I 02/07</b>	Conteúdo da Prancha <b>PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO IMPLANTAÇÃO</b>
Proprietário <b>SECRETARIA DE ESTADO E DA SAÚDE DO PARANÁ - CNPJ: 76.416.866/0001-40</b>	
Escala As Indicated	Responsável Técnico
Projeto nº <b>2672</b>	<b>RHIAN PETRIN DOS SANTOS ENG. CIVIL - CREA PR 153.970/D</b>
Data <b>OUTUBRO/2023</b>	Assinatura <b>GUILHERME TIEMPO</b>