



ISOMÉTRICO

SEM ESCALA



DETALHE LIGAÇÃO ELÉTRICA DA ELETROBOMBA DE INCÊNDIO



DETALHE GENÉRICO PAINEL DA BOMBA ELÉTRICA DE INCÊNDIO

SEM ESCALA

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
MATERNIDADE / H-3		
ACESSO DE VIATURA A EDIFICAÇÃO	A EDIFICAÇÃO POSSUI ACESSO DE VIATURA CONFORME NPT 06.	
ALARME DE INCÊNDIO	OBEDECERÁ A NPT 19. VER MEMORIAL DESCRITIVO DE INCÊNDIO E NOTAS NO PROJETO.	
BRIGADA DE INCÊNDIO	OBEDECERÁ A NPT 17. VER MEMORIAL DESCRITIVO.	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO ATENDE A NPT 10.	
EXTINTORES	GÁS CARBÔNICO - 5-B-C ÁGUA PRESSURIZADA, PÓ QUÍMICO - 2-A, 20-B-C	CONFORME NPT 21.
HIDRANTES	QUADRO DE INCÊNDIO (600x917)cm CONTEENDO: 01 REGISTRO GLIBO ANGULAR Ø1.1/2" 01 ADAPTADOR STORZ Ø2.1/2"xØ1.1/2" 02 MANGUEIRAS DE 13.0m Ø1.1/2" TIPO 2 01 ESQUICHO REGULÁVEL, ANJO REGULÁVEL TIPO ELKHART / BUCKA, ENGATE RÁPIDO Ø1.1/2" 01 CHAVE PARA JUNTA UNIÃO STORZ	SISTEMA DE INCÊNDIO TIPO 2 - VAZÃO 150 L/min ESQUICHOS REGULÁVEIS Ø40mm TUBULAÇÕES DE FERRO GALVANIZADO 15mm e 30mm MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø40mm TIPO 2
DETECÇÃO DE EMERGÊNCIA	A EDIFICAÇÃO POSSUI ACESSO DE VIATURA CONFORME NPT 06.	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS. ATENDE A NPT 18. VER MEMORIAL DESCRITIVO DE INCÊNDIO.	
PLANO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A NPT 016.	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ATENDEM AOS REQUISITOS MÍNIMOS DA NPT 11.	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SINALIZAÇÃO POR PLACAS FOTOLUMINESCENTES CONFORME NPT 20.	
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	SEGURANÇA ESTRUTURAL ESTÁ GARANTIDA DE ACORDO COM A NPT 08 POR 30 MIN.	

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE SESA SETOR DE PROJETOS	
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA	MUNICÍPIO: DIVERSOS
OBRA: MATERNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRÃO	ESCRITÓRIO REGIONAL: A DEPENDER
LOCAL: DIVERSOS	TIPO: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDE
AUTOR DO PROJETO/REGISTRO PROF.: RUIAN PETRIN DOS SANTOS ENG. CIVIL - CREA PR 153.970/D	PROJETO: PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
AUTOR DO PROJETO/REGISTRO PROF.: CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU PR A32642-9	REFERÊNCIA: ESQUEMA ISOMÉTRICO
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA	DESENHO: GUILHERME TIEPO
PROJETISTA MEP - Arquitetura e Planejamento RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITÁRIO - LONDRINA/PR TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.br	DATA: OUTUBRO/2023
COORDENADOR CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU PR A32642-9	ESCALA DO DESENHO: As indicated
	ARQUIVO: MAT-PL-PCI-006-DET-ISOM_R00
OBS.: - DETALHES COMPLEMENTARES VER PRANCHA 07	

"TODO O CONTEÚDO DESTA PRANCHA É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA MEP - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS"	
HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PTPID	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO
mep arquitetura planejamento	
MEP - Arquitetura e Planejamento RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITÁRIO - LONDRINA/PR TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.br	
Medidas em centímetros. O valor da cota prevalece ao da escala. Conferir medidas no local. Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.	
PARA USO DO ÓRGÃO CBMPR	
Obra / Endereço MATERNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRÃO	Ocupação HOSPITAL E ASSEMBLHADOS / H-3
Área 1.680,72 m²	Conteúdo da Prancha PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO ESQUEMA ISOMÉTRICO DA REDE DE HIDRANTES
Prancha I 06/07	Proprietário SECRETARIA DE ESTADO E DA SAÚDE DO PARANÁ - CNPJ: 76.416.866/0001-40
Responsável Técnico As indicated	Responsável Técnico RUIAN PETRIN DOS SANTOS ENG. CIVIL - CREA PR 153.970/D
Projeto nº 2672	Data OUTUBRO/2023
	Desenho GUILHERME TIEPO