

NOTAS : - TODA CABEÇALHAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ 3/4" x PVC
 - TODA CABEÇALHAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ #2,5mm2, SENDO
 FASE "A" = AMARELO RETORNO = CINZA
 FASE "B" = BRANCO NEUTRO = AZUL
 FASE "C" = VERMELHO TERRA = VERDE / AMARELO
 - AS EMENDAS EM CABOS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM CONECTORES TIPO SCOTCHLOK DA 3M E TERMINAIS PIRE ISOLADOS DA CONEXÃO DE TOMADAS/INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS.



 <p>ZAMPAR EMPREENDIMENTOS RUA PAVÃO, 400 - JARDIM PAULISTA - JARDIM PAULISTA - SP, 05411-000 FONE: (11) 941400558 - contatozampar@gmail.com</p>	
PROPOSTA Nº DE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ	
DATA	____/____/____
LOCAL	PARANÁ
REPR. TÉCNICO	TÍTULO
	CAMPO BACHÊ TENNIS-CAMPO MAIA COMPLEXO ESPORTIVO (GINÁSIO DE EXPORTE) PROJETO ELÉTRICO
MICHELLE CRISTINA DUARTE CNPJ: 03.074.084/0001-02	
03/02	