



Proc. Administrativo 3.208/2024



Prefeitura
de Rolândia

De: Denis Watanabe Setor: SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

Despacho: 32- 3.208/2024

Assunto: CONCORRÊNCIA 002/2024 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SÃO FERNANDO -
PARANACIDADE SAM 103

Rolândia/PR, 07 de Maio de 2024

Prezados.

Piso emborrachado monolítico drenante, com no mínimo 4,0cm de espessura, altura de queda de 2,40m, conforme a NBR 16.071.

No mais, obrigado.

—
Denis Watanabe

Engenheiro Civil

CREA 70.892/D-Pr

Prefeitura Municipal de Rolândia - Avenida Presidente Bernardes, 809-Centro Cep 86600-067 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/05/2024 16:03:04 por Luana Darini - Estagiária

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - *Frederick Herzberg*

1Doc