



MEURY NAOMI MATUDA MARQUES <propostapmcp@gmail.com>

Re: Esclarecimento Edital 069/2025

1 mensagem

MEURY NAOMI MATUDA MARQUES <propostapmcp@gmail.com>
Para: Victor Marcondes Gomes <contato@kahalbr.com>

24 de setembro de 2025 às 08:17

Bom dia,

Segue resposta dos questionamentos:

Lote 3 -

Sim deve incluir isoladores

Lote 4-

Parafuso gav. 1/4x2 com porca sextavado

Parafuso sextavado 1/4x1 com porca (só tem um tipo de rosca)

Parafuso sextavado 1/4x3 com porca (só tem um tipo de rosca)

Lote 21-

conjunto tomada 2P+T

Lote 29-

Mangueira amarela corrugada - eletroduto

Mangueira flexível azul e cinza 3/4 - todas são eletrodutos

Mangueira marrom lisa para água

Mangueira de jardim antitorção 1/2 - será pedido fracionado, conforme demanda

Lote 43-

Pode ser de 6500K

Lote 44-

Quadro de comando 30x30x15 SEM flange com placa

Lote 49-

São medidas padrão, com as bitolas definidas nos itens

Lote 25-

Disjuntor 3x150A Din - sem caixa moldada

Disjuntor 3x200A com Borne com caixa moldada

Victor Marcondes Gomes <contato@kahalbr.com> escreveu (terça, 23/09/2025 à(s) 12:22):

Boa tarde!

Gostaria de tirar uma dúvida sobre o edital 069/2025 - Processo de Licitação: 187/2025

Alguns itens não apresentam uma especificação, como:

Lote 3

Armação presbow. Devo incluir isoladores?

Lote 4

Parafuso galvanizado 1/4x2 com porca: é parafuso francês ou sextavado?

Parafuso sextavado 1/4x1: qual tipo de rosca?

Parafuso sextavado 1/4x3: qual tipo de rosca?

Lote 21

Conjunto sistema X para computador com caixa 2P+T: é o Cjto de tomada ou de keystone de rede?

Lote 29

Interruptor bipolar embutir 10A: apenas o módulo ou o conjunto completo?

000410

Lote 33

Mangueira amarela corrugada: é eletroduto ou mangueira de sucção?

Mangueira flexível azul e cinza: qual a finalidade? É para ar comprimido?

Mangueira marrom: é eletroduto liso ou qual a finalidade?

Mangueira de jardim anti torção 1/2: os 350 solicitados podem ser fracionados em quantos pedaços de quantos metros cada?

Lote 43

Há necessidade da temperatura de luz ser 5000K ou pode ser substituído por 6500K?

Lote 44

Quadro comando 30x30x15 com flange com placa: quais as dimensões da flange?

Lote 49

Quais as medidas dos terminais de compressão pino curto e pino longo?

Lote 25:

Disjuntor 3x150: pode ser em caixa moldada?

Disjuntor 3x200 com Borne: é caixa moldada ou outra especificação?

Poderia esclarecer os detalhes, por favor?

Att,

Victor Gomes

Kahal - Soluções e Inovação

42 988053052

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Departamento de Licitação

MEURY NAOMI MATUDA MARQUES

Pregoeira

Endereço: Av. Minas Gerais, 301 - Centro. CEP: 86300-000

Cornélio Procópio-PR

Telefone: (43) 3520-8007