

LAUDO DE SONDAGEM SIMPLES PARA RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE DE SOLO

Rua das Bombinhas

Matrícula – 10.668 Área Verde I

Área – 22.296,69 m² - Pontos de Sondagem 1, 2 e 3

Figura 1 - Mapa de localização dos furos de sondagem



FURO Nº	PROFUNDIDADE	TIPO DE SOLO
01	0,50	Argiloso marrom escuro, compactação media, umidade natural
01	1,00	Argiloso marrom escuro, compactação media, pouca umidade
FURO Nº	PROFUNDIDADE	TIPO DE SOLO
02	0,50	Argiloso marrom escuro, compactação media, umidade natural
02	1,00	Argiloso marrom escuro, compactação media, pouca umidade
FURO Nº	PROFUNDIDADE	TIPO DE SOLO
03	0,50	Argiloso marrom clara, compactação media, umidade natural
03	1,00	Argiloso marrom escuro, compactação media, pouca umidade

Observações:

Sondagem simples para reconhecimento de estabilidade de solo.

Nos 3 furos adotados as características de solo foram as mesmas e serão descritas abaixo:

- Nos primeiros 0,50m obtivemos a presença de um solo argiloso na cor marrom escuro com compactação media e umidade natural

- Ao atingirmos 1,00m encontramos material argiloso marrom escuro de compactação média com pouca umidade;



Cornélio Procópio, 07 de novembro de 2025.

JOAO HENRIQUE
CARDOSO
PAVAN:09275187916

Assinado de forma
digital por JOAO
HENRIQUE CARDOSO
PAVAN:09275187916

João Henrique Cardoso Pavan
Arquiteto e Urbanista
CAU A255535-2