



- 1- ELEVAÇÕES EM METRO, DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E DECLIVIDADE EM m/m.
- 2- CONSIDERADA UMA FAIXA DE SERVIÇÃO SOBRE A TUBULAÇÃO DA ADUTORA COM LARGURA DE 4,0m.
- 3- OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DAS OBRAS INDEPENDENTEMENTE DAS INTERFERÊNCIAS CONSTAREM OU NÃO NOS DESENHOS DOS PROJETOS.
- 4- PEÇAS COM FLANGES SERÃO FORNECIDAS COM ACESSÓRIOS CONSTITUÍDOS POR ARRUELAS DE BORRACHA SINTÉTICA E PARAFUSOS OU TIRANTES EM AÇO INOX AISI 304. FURAÇÃO DOS FLANGES PADRÃO ISO 2531 E ABNT 7675.
- 5- FURAÇÃO DOS FLANGES PADRÃO ISO 2531 E ABNT 7675.
- 6- TODOS OS FLANGES ENTERRADOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS TOTALMENTE COM ESMALTE DE ALCATRÃO DE HUIE, ENQUANDO EM FOLHAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, A ENVOLVITÓRIA DEVERÁ SER HERMETICAMENTE FECHADA C/ FITA ADESIVA ANTI-CORRÇÃO.
- 7- A DRENAGEM DE FUNDO DAS CAIXAS DE VENTOSAS SERÁ COM CAIXA DE BRITA.

[illegible]