



Departamento de Licitações <licitacoes2@carlopolis.pr.gov.br>

Esclarecimento - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024

2 mensagens

comercial@inovaconpremoldados.com.br

<comercial@inovaconpremoldados.com.br>

Para: "licitacoes2@carlopolis.pr.gov.br" <licitacoes2@carlopolis.pr.gov.br>

12 de novembro de 2024 às

11:28

Bom dia Fernanda.

Como conversamos por telefone, temos uma duvida na solicitação de atestado para o edital **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, OBJETIVANDO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL NO CAMINHO DAS FLORES**, no edital encontra-se da seguinte forma a solicitação do atestado técnico:

DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quantidade Mínima
TERRAPLANAGEM	MINIMO 2.234,62 m² ou 446,92 m³
BLOCO SEXTAVADO DE 25 M2 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	MÍNIMO 1.373,00 m²
MEIO FIO COM SARJETA	MINIMO 387,00 m

Nossa empresa tem todas as quantidades porém o formato do paver que instalamos é o 10x20 (cm) espessura de 6cm e não o 25x25 (cm) espessura de 8cm.

Gostariamos de salientar que instalação de pavers, independentemente do modelo ou dimensão, segue os mesmos princípios e técnicas fundamentais, seja para pavers sextavados de 25x25 cm ou para pavers retangulares de 10x20 cm. Ambos os tipos de paver utilizam o mesmo processo de instalação, que inclui preparação da base, nivelamento, compactação e preenchimento de juntas o que torna equivalente.

E nos outros editais da prefeitura de Carlópolis, a solicitação é feita sem indicar o formato da peça, como entendemos ser mais isonômico, segue exemplos:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 011/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quantidade Mínima
Execução de piso intertravado PAVER	220,00 m ²
Meio fio de concreto pré-moldado	180,00 m
Plantio de grama Esmeralda ou São Carlos	360,00 m ²

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 010/2024

DESCRIÇÃO DO OBJETO	Quantidade Mínima
Execução de piso intertravado PAVER	MINIMO 780,00 m²
Meio fio de concreto pré-moldado	MINIMO 450,00 m

Solicitamos que fosse identificado a semelhança para a isonomia do certame.

Gostaríamos também de visitar os locais da obra da concorrência 10, 11 e 12 - 2024, podemos agendar por aqui mesmo ? Me indiquem melhor dia e hora por favor.

Obrigado pela atenção desde já e ciente de vossa compreensão ficamos a disposição.

Att.

Willian de Oliveira
Diretor de Engenharia
Engenheiro Civil
Fone: 44 99836 0752



Departamento de Licitações <licitacoes2@carlopolis.pr.gov.br>

12 de novembro de 2024 às 13:36

Para: "comercial@inovaconpremoldados.com.br" <comercial@inovaconpremoldados.com.br>

Boa tarde

Conforme esclarecimento solicitado, os serviços são distintos, o paver geralmente neste formato 10X20X6 cm é utilizado em calçadas onde a circulação é restrita a pedestres, já o bloco sextavado de concreto na espessura de 8 cm é utilizado na execução de ruas, onde os serviços são distintos principalmente na preparação da base, onde irá receber tráfego de veículos automotores.

Atenciosamente Fernanda da Silva Freitas
Pregoeira

Departamento de Licitações, Compras e Patrimônio
(43) 3566-1291

[Texto das mensagens anteriores oculto]