



LOCALIZAÇÃO

CHAVE: 8624007445
Consumidores Residenciais: 0
Consumidores Comerciais: 1
Consumidores Industriais: 0

Circuito No.: 86240*0002
TRANSFORMADOR INSTALADO
No. Copel:
Marca:
No. de Fábrica:
Potência (kVA): 75
Impedância (Ohms):
Ano de Fabricação:
Taps:

Circuito No.: 86240*0001
TRANSFORMADOR INSTALADO
No. Copel:
Marca:
No. de Fábrica:
Potência (kVA): 75
Impedância (Ohms):
Ano de Fabricação:
Taps:

NOTAS:

- Postes localizados nas esquinas deverão obedecer à distância mínima de 2 m da esquina;
- Postes devem ser localizados no alinhamento das divisas dos lotes, e em alinhamento da marca exata da metade da medida da testada do lote, ou a 4 m a partir da divisa do lote, prevenindo a entrada de veículos;
- Poste com equipamentos (TR) instalados deverão ser instalados à no mínimo 10 m da esquina;
- Poste B-1, 5/1000/12m ou superiores, deverão ser concretados;
- Interligar o mensageiro da rede compacta com o neutro da BT em todos os aterramentos.
- Os materiais em bom estado deverão ser reaplicados.

ALTA TENSÃO – REDE COMPACTA:

- Cabos de AT sem indicação são do tipo 3x70mm² XLPE-13,8kV;
- Estruturas de AT sem indicação são do tipo C1.

BAIXA TENSÃO – SECUNDÁRIA ISOLADA:

- Cabos de BT sem indicação são do tipo 3X70(70)Q;
- Estruturas de BT sem indicação são do tipo SI-1.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

- Luminária Rebaixada LED 100 W, 220 V, sem perdas no reator.

LEGENDA – ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	CONECTOR PERFORANTE 16 – 95 X 1,5 – 10	UND	2
2	CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 3,5 M	M	3,5
3	RELE FOTOELÉTRICO CONFORME NBR NTC 811321.	UND	1
4	BASE P/ RELE FOTOELÉTRICO COM SUPORTE METÁLICO	UND	1
5	PARAFUSO ROSCA DUPLA 250 A 350 MM DE AÇO GALV. A FOGO C/ CABEÇA, PORCA E ARRUELA QUADRADA (O TAMANHO IDEAL DO PARAFUSO DEPENDE DAS DIMENSÕES DE CADA POSTE)	UND	1
6	CONJUNTO LUMINÁRIA REBAIXADA DE LED 100 W COM SISTEMA RETRÁTIL ANTI VANDALISMO	CJ	1

CONJUNTO LUMINÁRIA REBAIXADA DE LED 100 W
COM SISTEMA RETRÁTIL ANTI VANDALISMO

PROJETO: 1728258		LOCAL: RUA RAMIRO DE PAULI, LOANDA-PR.	
FISCAL: CADASTRO: EMPREITEIRA:		OBRAS: LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVA FLORENÇA.	
DATA: 21/07/2026		RESPONSÁVEL TÉCNICO: HAYLA DA SILVA	
CADASTRO: 1:1.000		FOLHA: A2 - ÚNICA	
REF: CREA: PR13.460/D		CRIA: PR13.460/D	

OS:	
OD:	
ODD:	
ODS:	
SOLICITAR ALINHAMENTO	
AVISAR:	