

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2025

A **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**, tendo adquirido o edital de Pregão Eletrônico, instaurado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO/PR**, na qualidade de potencial participante do processo licitatório e como, após análise ao edital supra, ainda nos restam algumas dúvidas, vimos à presença de V.Sa. solicitar esclarecimentos para o questionamento que abaixo segue:

NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, ITEM 11- NOBREAK SEMAFÓRICO 1500 VA., está determinado que:

QUESTIONAMENTO 1:

- *Potência 1500VA/840 W;*

Está sendo exigida muita potência aparente em VA, não sendo necessário para um nobreak semafórico.

Sendo assim, perguntamos:

Será possível fornecer um nobreak de 1200 VA / 1200 W?

QUESTIONAMENTO 2:

- *O equipamento deverá permitir sua instalação na posição horizontal ou vertical, com troca fácil de baterias e operação bivolt (...)*

Na maioria dos casos não é usual instalar um nobreak semafórico na posição horizontal ou vertical. O nobreak semafórico utiliza baterias de chumbo ácido e precisam estar na posição correta para evitar problemas.

Sendo assim, perguntamos:

Poderá ser ofertado um nobreak com somente uma posição para instalação?

QUESTIONAMENTO 3:

- Saída Online (sem interrupção) – o tempo de transferência é zero na falta de energia e no retorno da rede; (...)

Não é usual no mercado ter um nobreak semafórico online (0 segundos). Até mesmo a norma ABNT 16653 que trata sobre controladores semafóricos, já prevê que o controlador semafórico pode ficar sem energia elétrica por um período máximo de 50 ms, sem que alterar o seu funcionamento.

Sendo assim, perguntamos:

Será aceito nobreaks que possuem um tempo de acionamento maior que 0 segundos e menor que 15 ms?