



Prefeitura Municipal de Castro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ofício n.º 027/2025

Referente EDITAL PE Nº 039/2025

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

QUESTIONAMENTO 1:

NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, ITEM 11 - NOBREAK SEMAFÓRICO 1500 VA, está determinado que:

- Potência 1500VA/840 W;

Está sendo exigida muita potência aparente em VA, não sendo necessário para um nobreak semafórico.

Sendo assim, perguntamos:

Será possível fornecer um nobreak de 1200 VA / 1200 W?

RESPOSTA:

Sim.

Será aceito NOBREAK SEMAFÓRICO de Potência 1500VA/840W e de Potência 1200VA/1200W.

QUESTIONAMENTO 2:

- O equipamento deverá permitir sua instalação na posição horizontal ou vertical, com troca fácil de baterias e operação bivolt (...)

Na maioria dos casos não é usual instalar um nobreak semafórico na posição horizontal ou vertical. O nobreak semafórico utiliza baterias de chumbo ácido e precisam estar na posição correta para evitar problemas.

Sendo assim, perguntamos:

Poderá ser ofertado um nobreak com somente uma posição para instalação?

RESPOSTA:

Conforme consta no ETP, a posição poderá ser horizontal ou vertical.

QUESTIONAMENTO 3:

- Saída Online (sem interrupção) – o tempo de transferência é zero na falta de energia e no retorno da rede; (...)

Não é usual no mercado ter um nobreak semafórico online (0 segundos). Até mesmo a norma ABNT 16653 que trata sobre controladores semafóricos, já prevê que o controlador semafórico pode ficar sem energia elétrica por um período máximo de 50 ms, sem que alterar o seu funcionamento.

Sendo assim, perguntamos:

Será aceito nobreaks que possuem um tempo de acionamento maior que 0 segundos e menor que 15 ms?

RESPOSTA:

Sim. Saída Online (sem interrupção) – o tempo de transferência deverá ser considerado de zero a 15ms na falta de energia e no retorno da rede;

Sem mais, atentamente;

Secretário Municipal de Segurança Pública

