



Superintendência de Suprimentos <licitacao.castro@gmail.com>

PE 113/2025 - FOTOVOLTAICO

2 mensagens

LUCAS ELIAS <mota.adv@lmlicitacoes.com>
Para: licitacao.castro@gmail.com



LUCAS ELIAS <mota.adv@lmlicitacoes.com>
para licitacao, Cco:mota.proc

Boa tarde.

A empresa detentora da melhor proposta LUCAS H P POSSETTI LTDA apresentou Inversor SEM OTIMIZADOR DE POTÊNCIA e por isso NÃO ATENDE às especificações do Edital.

"A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos dos administrados."

Portanto, independentemente de recurso, a Administração, uma vez ciente da irregularidade, tem o dever de proceder com o saneamento do processo.

O Edital requer que os inversores possuam OTIMIZADORES DE POTÊNCIA. **Conforme o datasheet do inversor SOLIS apresentado pela participante arrematante, o equipamento possui 1000W de potência máxima.**

O Edital exige que o inversor apresente:

OTIMIZADORES DE POTÊNCIA Os otimizadores de potência permitem rastrear o ponto máxima de potência MPPT a nível de módulo, impedindo perdas de energia devido a características construtivas quanto por condições físicas. Os requisitos mínimos para os otimizadores de potência deverão ser: a) Compatíveis com os módulos fornecidos; b) O 02 módulos fotovoltaicos; c) Os Otimizadores deverão estar em conformidade com as normas internacionais de segurança contra incêndio VDE-AR-E 2100-712-2013-05; d) Os fabricante de 25 anos; e) Os Otimizadores devem possuir tecnologia para monitoramento contínuo de temperatura de conectores, devido a falhas de instalação ou desgaste; f) (automático do inversor, se necessário, caso seja detectada uma temperatura anormal dos conectores; g) Os Otimizadores devem possuir a capacidade de diminuir sua tensão a

"INVERSOR O sistema de geração fotovoltaica deve ser constituído por inversores, compatíveis entre si e compatível com o sistema de otimizadores, devendo atender aos re

a) Características elétricas do lado em corrente contínua do inversor: · **Número de MPPT: 1 entrada ou mais."**

Certos da coerência e idoneidade da Administração, é o informe.

Cordialmente,



LUCAS M. ELIAS
Advogado - Licitações e Contratos
OAB/PR - 112.793
+55 (43) 99687 - 5653
L.M. Advocacia Especializada em Direito Administrativo

O teor sigiloso deste documento é protegido e controlado pela Lei nº 12.527, de 18.11.2011, que restringe o acesso, a divulgação e o tratamento deste documento a pessoas devidamente credenciadas que ten fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizadas das informações e conhecimentos utilizados, contidos ou veiculados por meio desse documento, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante a violação de sigilo funcional ou de divulgação de segredo tipificados no Código Penal, bem como configuram condutas de improbidade administrativa.

FICHA TÉCNICA.pdf
1280K

Licitação - Castro <licitacao.castro@gmail.com>
Para: mota.adv@lmlicitacoes.com

16 de setembro de 2025 às 09:41

Recebido ...

Atenciosamente,
Pauline
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Prefeitura Municipal de Castro

Diretoria de Suprimentos
<https://castro.atende.net/cidadao>
Fone (42)2122 5041 / (42)2122 5048