

## Carta Resposta a Viabilidade

União da Vitória-PR, 24 de maio de 2023

Prezados Senhores:

Em resposta a sua solicitação protocolada sob **PHSA.222.0153.2023**, referente ao Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do empreendimento: **Loteamento – 89 unidades de lotes**, tendo por representante a Prefeitura Municipal de Rebouças, empreendimento este a ser implantando à margem da Rua José Joaquim Martins, no Município de Rebouças-PR, conforme croqui aqui apresentado, temos a informar:

### Água

Há viabilidade de atendimento com rede de distribuição de água tratada. Há necessidade de uma ampliação de rede em PVC DN 50, numa extensão de aproximadamente 100m, a confirmar com topografia futura, partindo de nossa rede existente em PVC DN 40, rede cujas pressões encontram-se em torno de 27 mca, no entroncamento da Rua José Joaquim Martins com a Rua Projetada D, seguindo por esta e do mesmo lado da Rua em relação ao empreendimento, até sua interligação com as redes internas ao empreendimento.

### Esgoto

Há viabilidade de atendimento com rede coletora de esgoto sanitário. Há rede em PVC DN 150 na Rua José Joaquim Martins, do mesmo lado da Rua em relação ao empreendimento, onde a rede encontra-se à profundidade de aproximadamente 1,50m.

### Notas:

Há necessidade de aprovação do PHS – Projeto Hidrossanitário aqui nesta Unidade de Serviço de Desenvolvimento Operacional, conforme Manual de Projetos Hidrossanitário, disponível em [www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br) > Fornecedores > Informações Técnicas > Manual de Projeto Hidrossanitário.

A Carta Resposta a Viabilidade é válida por um período máximo de um ano, contado a partir da data de sua emissão. Se nesse período o empreendedor não der entrada no Projeto Hidrossanitário junto a Sanepar, deverá iniciar o processo novamente, com um novo pedido de estudo de viabilidade técnica.

Atenciosamente



Rodrigo F. Celi  
CREA-PR 67149/D  
Engenheiro Civil - GRUV  
SANEPAR - União da Vitória