



ESCLARECIMENTO 2

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 04/2026

Foi encaminhada mensagem eletrônica solicitando esclarecimentos acerca do Edital de Pregão Eletrônico n.º 04/2026, que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de reforma no térreo oeste do Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná”.

No que se refere aos esclarecimentos solicitados, passa-se a apresentar, abaixo, as respostas, quando aplicável, conforme o posicionamento deste Tribunal.

1. Sistema de Automação Predial (BMS)

Existe atualmente algum sistema central de automação predial (BMS – Building Management System) responsável pelo gerenciamento integrado dos sistemas do edifício, tais como climatização, iluminação e demais subsistemas de automação?

Resposta: Não existe sistema de automação predial instalado no TCE.

Não é escopo da licitação realizar integração do gerenciador de climatização com a automação predial.

2. Sistema de Controle Central da Climatização

Conforme informações do projeto, o controle central atualmente instalado é o AC Smart 5, do fabricante LG. Pelo que entendemos, trata-se de um controlador central utilizado para gerenciamento do sistema de climatização, permitindo funções como programação de operação, restrição de uso e demais configurações de controle.

Considerando que esse controlador é específico do fabricante, entendemos que não será possível integrar diretamente equipamentos de outro fabricante ao controlador central existente.

Diante disso, gostaríamos de confirmar se há possibilidade de instalar um novo controlador central, do fabricante proposto, operando em paralelo ao controlador existente (AC Smart 5), mantendo ambos no mesmo ambiente técnico, porém com gerenciamento independente dos respectivos sistemas.

Resposta: Os equipamentos a serem fornecidos e instalados deverão ser do fabricante LG para evitar conflitos entre sistemas já instalados, atendendo ao princípio da padronização, em conformidade com o disposto no artigo 40 da Lei n.º 14.133/2021.

3. Teriam o memorial descritivo da climatização para nos fornecer?



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Diretoria Administrativa – Supervisão de Licitações e Contratos

Resposta: O memorial descritivo da climatização encontra-se dentro do documento Memorial Descritivo no item 6.8., página 155.

Diante do exposto, **esclarecem-se os questionamentos**, mantendo-se inalterado o Edital.

O inteiro teor do presente Pedido de Esclarecimentos ao Edital de **Pregão Eletrônico** n.º **04/2026** será disponibilizado no *link* <https://pncp.tce.pr.gov.br/ConsultaPublicaEditais/DetalheEdital?idEdital=712>, bem como no site www.gov.br/compras, para ciência de todos os interessados.

SLC, em 13 de março de 2026.

LUÍS FELIPE MENDES
Pregoeiro