

Manual de infraestrutura elétrica para ligação da unidade móvel de castração



Para a ligação da unidade móvel, é necessário observar alguns cuidados técnicos. Solicita-se que o ponto de energia elétrica do local tenha **2 (duas) fases e 1 (um) neutro, com um disjuntor tripolar de 63A** (sessenta três amperes), devendo a instalação ser executada por profissional devidamente habilitado.

É muito importante ressaltar que a bitola mínima do cabeamento a ser disponibilizado deve ser de **10 mm²**, sendo

que qualquer medida inferior poderá causar danos à rede elétrica do local destinado à utilização da unidade móvel de castração.

A unidade móvel possui **sistema próprio de distribuição de energia**, com proteções contra surtos elétricos, garantindo a segurança de toda a ligação elétrica da unidade.



Disjuntor tripolar de 63 A
2 Fases e 1 Neutro