

Município de Missal

ESTADO DO PARANÁ



ANÁLISE DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 426/2025

SOLICITANTE: VIVA LABORATÓRIO DE ANALYSIS LTDA-EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE DOSADORES E PASTILHAS DE CLORO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS MICROSSISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

I – DAS PRELIMINARES

Trata-se de Pedido de Esclarecimentos referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 053/2025, tempestivamente formalizado pela empresa VIVA LABORATÓRIO DE ANALYSIS LTDA-EPP, inexistindo questões preliminares ou pressupostos de admissibilidade a serem analisados, passando-se aos esclarecimentos solicitados.

II – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa VIVA LABORATÓRIO DE ANALYSIS LTDA-EPP, solicita esclarecimentos sobre:

Pergunta: “Bom dia, para o item 1, qual seria a vazão da rede ou tamanho do reservatório/caixa d'agua? Para fins de cotação do produto correto.”

É a síntese necessária.

III – DO ESCLARECIMENTO

Primeiramente, é importante destacar que em se tratando de processos licitatórios, a Administração, via de regra, tem o dever de esclarecer todas as dúvidas dos participantes.

Desse modo, informamos o seguinte:

Resposta: Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa HVIVA LABORATÓRIO DE ANALYSIS LTDA-EPP, referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 053/2025, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE DOSADORES E PASTILHAS DE CLORO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS MICROSSISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, e em conformidade com o dever legal de assegurar a ampla competitividade e transparência do certame, prestam-se os seguintes esclarecimentos:

Os microssistemas de abastecimento de água contemplados pelo certame possuem reservatórios com capacidades variando entre **10.000 (dez mil) litros e 20.000 (vinte mil) litros**. A pressão da rede oscila entre **70 kPa e 300 kPa**, enquanto a vazão observada encontra-se no intervalo de **5 litros por segundo (l/s) a 20 l/s**, conforme a localidade e as características estruturais do sistema.

Desse modo, esclarecido o questionamento, deve ser encaminhada a resposta à solicitante.

A Administração permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, a fim de garantir a regularidade, lisura e transparência do processo licitatório.

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto, estando devidamente esclarecidos os questionamentos formulados pela empresa VIVA LABORATÓRIO DE ANALYSIS LTDA-EPP, deve ser encaminhada a resposta à solicitante, bem como, realizadas as publicações necessárias.

Fábio André Walker – Pregoeiro
Portaria nº 384 de 09 de maio de 2025.

Missal/PR, 08 de julho de 2025.