

Re: Apontamentos e Recomendações- PL 144/2026



De Késia Lopes da Silva <kesialopes@goioere.pr.gov.br>
Para <sec.licitacoes@goioere.pr.gov.br>
Data 2026-09-21 17:08

📎 CI 65_CO.pdf(~610 KB) 📎 ETP -22 Salão de Eventos Comunitário Jardim Galileia revisado.pdf(~482 KB)

📎 Termo de Referencia SC 178 Salao de Eventos Jardim Galileia_REV 01.pdf(~432 KB) 📎 MEMORIAL DESCRITIVO GALILEIA.pdf(~2.3 MB)

📎 BDI.pdf(~2.3 MB) 📎 COMPOSIÇÕES.pdf(~2.3 MB) 📎 COTAÇÕES.pdf(~2.3 MB) 📎 CRONOGRAMA.pdf(~2.3 MB)

📎 Declaração de REFERÊNCIA DE CUSTOS galileia.pdf(~2.3 MB) 📎 ORÇAMENTO.pdf(~2.4 MB) 📎 ORÇAMENTO BASE EDITÁVEL.zip(~1.8 MB)

📎 PROJETOS.zip(~8.8 MB)

Boa tarde
Segue CI 65/2026 e documentação técnica atualizada e ajustada conforme apontamentos do parecer jurídico referente ao PL 144/2026.
Atenciosamente

Késia Lopes da Silva
Chefe de Divisão de Engenharia
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Prefeitura Municipal de Goioerê-Pr
Av. Amazonas, 280- Jd. Lindóia
Telefone: 44- 3521-8939

Em 18/09/2026 16:00, sec.licitacoes@goioere.pr.gov.br escreveu:



MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná

CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

**SECRETARIA MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO URBANO**

Telefone: 44 3521-8937 / 8939

DE PLANEJAMENTO E

e-mail:planejamento@goioere.pr.gov.br

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 065-CO/2026

DE: Regina Marcia Cruz

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

PARA: Cláudia Adriana Cacula Ilto

Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos Adm

Goioerê, 21 de setembro de 2026

Venho através desta encaminhar documentação atualizada e justificar os apontamentos apresentados no Parecer Jurídico do processo nº 144/2026 referente a Contratação de empresa especializada para realização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO NO JARDIM GALILEIA.

Item 01- Retificar o ETP e TR para classificar o objeto- foi corrigido no ETP e TR (Revisão 01), a classificação do objeto para Obra Comum de Construção de edificação publica, conforme orientado no parecer.

Item 02- providenciar as 3 pranchas estruturais definitivas- foram ajustadas as pranchas dos projetos técnicos apresentando a denominação correta da obra, endereço, Lote, área construída e nº da ART, conforme orientado no parecer.

Item 03 e 04- completar a identificação dos projetos hidrossanitários e elétrico conforme especificações do objeto- foram ajustadas todas as pranchas dos projetos identificando o objeto correto, endereço da obra, dimensionamento e quantitativos, conforme orientado no parecer.

Item 05- certificação de compatibilidade entres todos os projetos, memorial, orçamento e demais peças técnicas- foram revisados todos os produtos técnicos a fim de compatibilizar as informações de acordo com o objeto e outros elementos de identificação da obra.

Item 06- prevenção contra incêndio e pânico, sua inclusão ou não no objeto- conforme justificado no item 12.1 do EPT (Revisão 01) não será necessário apresentação do projeto de incêndio, considerando a área da edificação e a classificação de baixo risco nas hipóteses de regularização simplificada previstas no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

Item 07- cronograma físico-financeiro e data-base do orçamento para fins de reajuste- identificou-se a necessidade de alteração da data-base do orçamento inicialmente proposto, considerando a versão mais atualizada da SINAPI (08/2026), alterando dessa forma, o valor máximo da contratação para R\$ 512.439,05 e a data-base

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE GOIOERÊ

Estado do Paraná

CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

**SECRETARIA MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO URBANO**

Telefone: 44 3521-8937 / 8939

DE PLANEJAMENTO E

e-mail:planejamento@goioere.pr.gov.br

do orçamento para fins de reajustamento contratual, considerando a data de fechamento do orçamento em 21/09/2026, conforme planilhas em anexo, que deverão ser substituídas na documentação técnica do processo.

Item 08- identificação da ART do responsável técnico no orçamento e demais peças técnicas- foi inserido nas planilhas de orçamento, cronograma e demais documentos, o nº da ART do engenheiro responsável, conforme solicitado.

Item 09- Atestado de 104,50 m², identificando parcelas relevantes, valores, percentuais e quantitativos- foi ajustado no TR, para fins de atestado de capacidade técnica, a descrição dos itens de maior relevância conforme determina o art. 67 da Lei 14.133, sendo os mesmos quantificados com base nos quantitativo do item descrito na planilha orçamentária.

Item 10- Adequar no TR as formas de comprovação de disponibilidade do responsável técnico, declaração substitutiva de vistoria, prazo mínimo para apresentação do seguro-garantia- foram adequados no TR essas referências, a fim de compatibilizar com as informações previstas no edital, eliminando as divergências encontradas nos documentos.

Item 11- Retirar resíduos de modelos de outros objetos e revisão das demais peças técnicas- foram revistas todas as peças técnicas do projeto e atualizadas conforme orientado no parecer, devendo as mesmas serem substituídas na documentação técnica do processo.

Item 12- Recebimento definitivo- foi ajustado no TR para que o recebimento definitivo seja atestado pelos fiscais designados, assim como o recebimento provisório, sanando a divergência da especificação entre TR e edital.

REGINA MÁRCIA CRUZ

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Portaria 169/2026

Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – Goioerê – Paraná – CEP 87.360-000

Telefone (44) 3521 – 8900

Site: www.goioere.pr.gov.br



Assinantes



Regina Marcia Cruz

Assinou em 21/09/2026 às 16:55:28 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.741.259-**.

Eu, Regina Marcia Cruz, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

E2Z-PPL-11D-LZ1