

PLANTA BAIXA - Térreo
Pontos Elétricos
Esc:.....1/50

*OBS: Foram indicados em planta os pontos elétricos considerados essenciais ao funcionamento dos equipamentos odontológicos previstos nos ambientes. A definição dos demais pontos elétricos ficará a cargo da empresa contratada, devendo atender às demandas específicas de cada ambiente, bem como às normas técnicas aplicáveis. O dimensionamento dos pontos elétricos deverá observar as especificações técnicas do modelo de cadeira odontológica definido, garantindo seu adequado funcionamento.

Cada Cadeira Odontológica deve conter a instação de ponto elétrico, esgoto, sucção de alta potência, comando ciclone, ar comprimido e água.

SIMBOLOGIA	ESPECIFICAÇÕES - TOMADAS
	TOMADA 2P+T/127 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=30
	TOMADA 2P+T/220 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=30
	TOMADA 2P+T/127 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=100
	TOMADA 2P+T/220 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=100
	TOMADA 2P+T/220 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=225
P	TOMADA DE PÍSO 2P+T/127 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2"

UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa
proplan PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Projetado: Steli Furtado Cabral	Desenhado: Steli Furtado Cabral	Projeto: Projeto Arquitetônico
Endereço da obra: Rua/n. º Av. General Carlos Cavalcanti, 4748		Obra: Nome da Obra
Resp. Técnico: Steli Furtado Cabral, Arquiteta e Urbanista, CAU/PR A2938596	Diretor de Planejamento Físico: Guilherme Araujo Vuitik, Engenheiro Civil, CREA PR 114455/D	Título/subtítulo: Bloco COD, PLANTA BAIXA, Pontos Elétricos

Emissão	Escala	ART/RRT	Número de identificação	Folha	Revisão
14/04/2026	Indicada	SI16649699R01CT001	R01 COD - CLINICA ODONTO	1 de 2	01



PLANTA BAIXA - Superior

Pontos Elétricos

Esc:.....1/50

*OBS: Foram indicados em planta os pontos elétricos considerados essenciais ao funcionamento dos equipamentos odontológicos previstos nos ambientes. A definição dos demais pontos elétricos ficará a cargo da empresa contratada, devendo atender às demandas específicas de cada ambiente, bem como às normas técnicas aplicáveis. O dimensionamento dos pontos elétricos deverá observar as especificações técnicas do modelo de cadeira odontológica definido, garantindo seu adequado funcionamento.

Cada Cadeira Odontológica deve conter a instação de ponto elétrico, esgoto, sucção de alta potência, comando ciclone, ar comprimido e água.

SIMBOLOGIA	ESPECIFICAÇÕES - TOMADAS
	TOMADA 2P+T/127 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=30
	TOMADA 2P+T/220 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=30
	TOMADA 2P+T/127 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=100
	TOMADA 2P+T/220 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=100
	TOMADA 2P+T/220 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2" / H=225
P	TOMADA DE PÍSO 2P+T/127 V PADRÃO ABNT 14136 - Cx RET 4x2"

Universidade Estadual de Ponta Grossa

proplan PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Projetado: Steli Furtado Cabral	Desenhado: Steli Furtado Cabral	Projeto: Projeto Arquitetônico
Endereço da obra: Rua/n. º Av. General Carlos Cavalcanti, 4748		Obra: Nome da Obra
Resp. Técnico: Steli Furtado Cabral, Arquiteta e Urbanista, CAU/PR A2938596	Diretor de Planejamento Físico: Guilherme Araujo Vuitik, Engenheiro Civil, CREA PR 114455/D	Título/subtítulo: Bloco COD, PLANTA BAIXA, Pontos Elétricos

Emissão	Escala	ART/RRT	Número de identificação	Folha	Revisão
14/04/2026	Indicada	SI16649699R01CT001	R01 COD - CLINICA ODONTO	2 de 2	01