



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Processo SGPe – SES nº 70220/2023

I – INFORMAÇÕES GERAIS

1. Equipe de Planejamento

Nome	Cargo/função	Matrícula	E-mail
OTTO ERICH KUTTERT	TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	377695-6-01	orcamentojaragua@saude.sc.gov.br
MARIO MULLER JUNIOR	FARMACÊUTICO	962853-3-01	farmacijaragua@saude.sc.gov.br

II – DIAGNÓSTICO SITUAÇÃO ATUAL

2. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Ligar quatro câmaras frias e sete geladeiras ao gerador de energia elétrica. Este investimento é necessário em virtude de uma eventual falta de energia elétrica na rede da CELESC, ocasionando perda de todos os medicamentos que estão nas câmaras frias e geladeiras.

3. Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Compras (art. 18, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Por se tratar de necessidade pontual da GERSA - JARAGUÁ DO SUL não está previsto no Plano Anual de Compras.

4. Descrição dos requisitos da potencial contratação (art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Ligar quatro câmaras frias e sete geladeiras ao gerador de energia elétrica. Este investimento é necessário em virtude de uma eventual falta de energia elétrica na rede da CELESC, ocasionando perda de todos os medicamentos que estão nas câmaras frias e geladeiras.

5. Estimativas das quantidades para contratação, acompanhadas de memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte (considerar interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala) (art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Ligar quatro câmaras frias e sete geladeiras ao gerador de energia elétrica conforme orçamento inserido no processo SGPE.

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES

6. Levantamento mercadológico (que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar) (art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Foram solicitados três orçamentos porém somente uma empresa apresentou orçamento as demais empresas não tem interesse em participar.

7. Estimativa do valor da contratação (art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

Orçamento nº 01 LUNELLI SERVIÇOS LTDA = R\$ 7.966,50

Orçamento nº 02 TK MANUTENÇÃO - Não teve interesse

Orçamento nº 03 TJ Oficina Elétrica - Não teve interesse.

Orçamento nº 04 BRIMADEC MATERIAIS ELÉTRICOS - Não teve interesse.

8. Comparativo das soluções

É necessário ligar as câmaras frias e geladeiras do setor da UDAF - JARAGUÁ DO SUL ao gerador de energia para se evitar a perda de medicamentos caso falte energia elétrica na rede da CELESC.

Foram solicitados três orçamentos mas somente uma empresa teve interesse e apresentou orçamento, as demais empresas não tiveram interesse.

Requisitos	Solução 1	Solução 2	Solução (...)	Solução N
LUNELLI MATERIAIS ELÉTRICOS	atende			
TJ OFICINA ELÉTRICA	Não atende			
TK MANUTENÇÃO	Não atende			
BRIMADEC MATERIAIS ELÉTRICOS	Não atende			
Estimativa de valor	R\$ 7.966,50			

Exemplo de quadro comparativo

IV – SOLUÇÃO ESCOLHIDA

9. Descrição da solução escolhida (art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Ligar quatro câmaras frias e sete geladeiras ao gerador de energia elétrica.

10. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

O pagamento será a vista por se tornar mais viável financeiramente para o Estado.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, § 1º, XI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Contratações correlatas: Não se aplica.

Contratações interdependentes: É necessário contratar uma empresa para fazer o serviço de ligar as câmaras frias e geladeiras ao gerador de energia juntamente com todo o material elétrico necessário para execução do serviço.

12. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato (art. 18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

O serviço não será realizado por contrato e sim pelo menor preço apresentado através de orçamento.

13. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Não temos conhecimento na área ambiental, porém acreditamos que este tipo de serviço não causa impacto ambiental.

14. Resultados pretendidos (art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Ligar quatro câmaras frias e sete geladeiras ao gerador de energia elétrica. Este investimento é necessário em virtude de uma eventual falta de energia elétrica na rede da CELESC, ocasionando perda de todos os medicamentos que estão nas câmaras frias e geladeiras.

15. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina (art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

Este investimento é necessário em virtude de eventual falta de energia elétrica na rede da CELESC, ocasionando perda de todos os medicamentos que estão nas câmaras frias e geladeiras.

MODELO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Data : 1ª versão: Fevereiro/2023	Versão nº 001
RESPONSÁVEL: GELIC		



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Z749QLS7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SÉRGIO LUIZ PACHECO (CPF: 522.XXX.439-XX) em 07/07/2023 às 17:42:18

Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/02/2023 - 16:08:13 e válido até 22/02/2123 - 16:08:13.

(Assinatura do sistema)



OTTO ERICH KUTTERT (CPF: 004.XXX.959-XX) em 10/07/2023 às 13:34:09

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:56:03 e válido até 13/07/2118 - 14:56:03.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwNzAyMjBfNzA5OTFfMjAyM19aNzQ5UUxTNw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00070220/2023** e o código **Z749QLS7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.