

Descrição do projeto

O projeto consiste na instalação elétrica da edificação e é composto conforme descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

Pavimento	Altura (cm)	Nível (cm)
FORRO	100.00	260.00
TÉRREO	260.00	0.00

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo, o projeto elétrico e os principais resultados de análise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada

Alimentação elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios:

Entrada de serviço - AL1 (TÉRREO)	
Esquema de ligação	2F+N
Tensão nominal (V)	380/220 V
Frequência nominal (Hz)	60
Corrente de curto-circuito total presumida (kA)	0.40

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para cálculo:

AL1 (TÉRREO)

Tipo: Unidade consumidora individual

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)	5.40	100.00	5.40
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	1.41	100.00	1.41
Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos)	7.60	100.00	7.60
Uso Específico	0.77	100.00	0.77
TOTAL			15.18

Quadros de distribuição e disjuntores

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material termoplástico antichama ou metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de proteção de acordo com a necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR's bipolares e tetrapolares com tensão de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as instalações elétricas e equipamentos contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre fase e terra, possuir classe I, II ou III, conforme IEC.

Dimensionamento dos quadros de distribuição

Quadro	Proteção (A)
QD1 (TÉRREO)	40.00

Queda de tensão

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensão admissível (CA)

Total (%)	5
Alimentação (%)	4
Iluminação (%)	4
Força (%)	4
Controle (%)	1

Queda de tensão admissível (CC)

Total (%)	4
Alimentação (%)	2
Iluminação (%)	2
Força (%)	2
Controle (%)	1

Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito.

Temperatura ambiente

Ambiente (°C)	30
Solo (°C)	20

Pontos elétricos

Composição e tabelas de cargas

Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência:

Pontos de força

Peça	Pontos de força - Uso específico - Lavadora de roupa
Potência unitária (W)	690
Número de pontos atendidos	1
Potência total (W)	690
Fator de potência	0.9

Peça	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
Potência unitária (W)	5400
Número de pontos atendidos	1
Potência total (W)	5400
Fator de potência	1.0

Peça	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 7000BTU
Potência unitária (W)	633
Número de pontos atendidos	2
Potência total (W)	1266
Fator de potência	0.9

Peça	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 600 W - média
Potência unitária (W)	600
Número de pontos atendidos	5
Potência total (W)	3000
Fator de potência	0.9

Peça	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - baixa
Potência unitária (W)	100
Número de pontos atendidos	8
Potência total (W)	800
Fator de potência	0.9

Peça	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A (2) - média
------	--

Potência unitária (W)	200
Número de pontos atendidos	1
Potência total (W)	200
Fator de potência	0.9

Pontos de luz

Peça	Ponto de luz - 24 W
Potência unitária (W)	24
Número de pontos atendidos	6
Potência total (W)	144
Fator de potência	1.0

Peça	Ponto de luz - 15 W
Potência unitária (W)	15
Número de pontos atendidos	1
Potência total (W)	15
Fator de potência	1.0

Condutos e condutores

Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Condutores

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 450/750V, isolados com composto termoplástico de PVC com características de não propagação e auto-extinção do fogo (anti-chama), resistentes à temperaturas máximas de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288.

A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos de iluminação 1,5 mm². Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, têmpera mole—encordoamento classe 2.

Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas, numerados conforme o número do circuito.

Padronização das cores

Fase 1	Branco
Fase 2	Preto
Fase 3	Vermelho
Neutro	Azul claro
Terra	Verde-amarelo
Retorno	Amarelo
Positivo	Vermelho
Negativo	Preto

Critérios gerais

Aterramento

A malha de aterramento será composta pela instalação de hastes de aterramento em linha, interligadas e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de características mínimas de Ø5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste haverá uma caixa de inspeção de 30x30x40 cm, para verificação e inspeção do aterramento.

A ligação com a rede será através do neutro, sendo que a conexão deverá ser bem firme.

A ligação do condutor com a haste deverá ser com solda exotérmica.

A resistência máxima deverá ser de 25 Ohms, e se necessário for, dever-se-á aumentar o número de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor.

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no mínimo 50 cm de profundidade, na qual serão interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm² de cobre nu. Deve possuir caixa de equalização, BEP, quando necessário, e interligar o sistema de aterramento ao barramento de proteção do quadro de distribuição geral de baixa tensão.

Exigências da concessionária

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverão ser firmemente atarrachados ao quadro de medição, por meio de bucha e arruela de alumínio.

Instalações

Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfição e o descascamento para emendas e ligações.

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não serão permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente aterrados.

Quadro de cargas

Todos os quadros de carga do projeto elétrico estão inseridos nas pranchas do próprio projeto.

Considerações finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na dúvida da locação exata dos pontos, estes deverão ser consultados.

8,0	Insumo	Padrão de Entrada	Caixa para medidor padrão CERGAPA	1,0	pç	
9,0	Insumo	Padrão de Entrada	Grampo para haste de aterramento	1,0	pç	
10,0	Insumo	Padrão de Entrada	Condutor de cobre nu 10mm	3,0	pç	
11,0	Insumo	Padrão de Entrada	Eletrodo de aterramento, mínimo 2400 mm	1,0	pç	
12,0	Insumo	Padrão de Entrada	Poste com medição incorporada 8/150 para medição polifásica, com eletrodos bitola 1" ramal de carga subterrâneo	1,0	pç	
13,0	Insumo	Padrão de Entrada	Caixa de passagem	1,0	pç	

Elétrica (Específicos)

Acessórios p/ eletrodutos

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Caixa PVC	4x2"	4,0	pç	

Cabo Unipolar (cobre)

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	2,5 mm ² - Azul claro	21,1	m	
2,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	2,5 mm ² - Branco	21,1	m	
3,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	2,5 mm ² - Verde-amarelo	21,1	m	
4,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	4 mm ² - Azul claro	5,1	m	
5,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	4 mm ² - Preto	5,1	m	
6,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	4 mm ² - Verde-amarelo	5,1	m	

Dispositivo Elétrico - embutido

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Placa 2x4"	Placa c/ furo	3,0	pç	
2,0	Insumo	Placa 2x4"	Placa p/ 1 função	1,0	pç	
3,0	Insumo	S/ placa	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	1,0	pç	

Eletroduto PVC flexível

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Eletroduto leve	3/4"	26,2	m	

Elétrica (Lógica)

Acessórios p/ eletrodutos

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Caixa PVC	4x2"	2,0	pç	
2,0	Insumo	Luva PVC rosca	1"	6,0	pç	

Acessórios uso geral

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Bucha de nylon	S6	26,0	pç	
2,0	Insumo	Parafuso fenda galvan. cab. panela	4,2x32mm autoatarrachante	26,0	pç	

Cabo Unipolar (cobre)

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	1,5 mm ² - Azul claro	4,9	m	
2,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	1,5 mm ² - Preto	4,9	m	
3,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	2,5 mm ² - Azul claro	4,9	m	
4,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	2,5 mm ² - Branco	4,9	m	
5,0	Insumo	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	2,5 mm ² - Verde-amarelo	4,9	m	

Caixa de passagem - embutir

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Alvenaria	300x300x300mm	3,0	pç	
2,0	Insumo	Alvenaria	Tampa 300x300x50mm	3,0	pç	

Dispositivo Elétrico - embutido

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Placa 2x4"	Placa cega	2,0	pç	

Eletroduto PVC flexível

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Eletroduto leve	3/4"	11,3	m	

Eletroduto PVC rosca

Nº	Categoria	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Insumo	Braçadeira PVC encaixe	1"	2,0	pç	
2,0	Insumo	Braçadeira galvan. tipo cunha	1"	24,0	pç	
3,0	Insumo	Eletroduto, vara 3,0m	1"	23,3	m	

AltoQi | Tecnologia aplicada à engenharia

Assinado eletronicamente por:

* HELIO ALBERTON JUNIOR (***.885.919-**)

em 25/08/2025 09:58:09 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* ARTHUR DA ROSA SANTOS (***.226.029-**)

em 25/08/2025 11:15:44 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://amurel-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/3a693af6-0eb3-4a79-b68f-0afb9032ca86>



Assinado eletronicamente por:

- * CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA (09427503000112)
em 11/11/2025 15:14:28 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- * FRANCIELE SCHMITZ DE SOUZA (**.663.609-**)
em 11/11/2025 17:09:11 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://graopara-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/0e2c84e2-288f-4745-9d71-fc54ee686b36>

