



Anexo C - Modelo de RPCI



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO Nº _____

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013 e o Decreto que regulamenta a citada Lei, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. O RPCI define sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico (SMSCI) para determinados imóveis. Este documento é necessário para regularização do imóvel ou para os casos de construção, reforma, ampliação, mudança de ocupação ou outras alterações no imóvel que afetem os SMSCI.

1. Identificação do responsável pelo imóvel

Nome: Prefeitura Municipal de Porto Belo
Telefone (s): (47) 3369-4111
CPF/CNPJ: 82.575.812/0001-20
RG: E-mail: gabinete@portobelo.sc.gov.br
Logradouro: Avenida Governador Celso Ramos
Nº: 2.500
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Porto Belo
CEP: 88210-000

2. Descrição do imóvel

RE: 8265002656A
CNPJ: 82.575.812/0001-20
Logradouro: Rua Carlos Antônio da Silva Filho
Nº: s/nº
Complemento: Bairro: Alto Perequê
Cidade: Porto Belo
CEP: 88210-000
Detalhes (se houver):

3. Dados da solicitação

Área total da solicitação (m²): 297,01 m²
Protocolo: Área da alteração/ampliação/reforma: 297,01 m²
Ocupação(ões): F-9
Nº de pavimentos: Térreo
Nº de blocos: 1
Observações: Mirante do Morro de Zimbros

4. Sistemas e medidas de segurança contra incêndio exigidos para o imóvel (IN 1 – parte 2)

Sistemas	Exigidos?	Sistemas	Exigidos?
Acesso de Viaturas	-	Brigada de incêndio	Sim
Materiais acabamento revestimento	-	Alarme e detecção incêndio	-
Detecção automática de incêndio	-	Extintores	Sim: instalação de 4 unidades, 2 de água pressurizada de 10 litros e 2 de Pó BC de 4kg.
Gás combustível	Não será utilizado	Hidráulico preventivo	Isento: edificação térrea
Iluminação de Emergência	Isento: Edificação térrea (cantina e sanitário), população inferior a 50 pessoas.	Instalações elétricas	Sim
Plano de emergência	-	Sinalização abandono de local	-
Proteção estrutural contra incêndio	-	Saídas de emergência	Isento: pavimento térreo, população fixa inferior a 50 pessoas
Outros	-	Outros	-

Para maiores informações, leia a cartilha disponível em <https://portal.cbm.sc.gov.br/> na qual constam maiores orientações para instalação dos sistemas citados. As dúvidas também poderão ser sanadas por meio das Instruções Normativas disponíveis no mesmo endereço eletrônico.

Data: 18/ 11/ 2025 Hora: 13h 20min