

Relatório – Análise Técnica – Itens 3 e 4 após desclassificação por recurso

- Primeira avaliação

Item 03

Primeira Empresa: EZA COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOTOBOMBAS LTDA – Ofertou Marca/Modelo: Sodramar BMC 200 2CV.

Desclassificado após recurso

Item 04

Primeira Empresa: EZA COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOTOBOMBAS LTDA – Ofertou Marca/Modelo: Sodramar BMC 100 1CV.

Desclassificado após recurso.

- Segunda avaliação

Item 03

Primeira Empresa: TROPICAL MOVEIS E FERRAGENS LTDA - MATRIZ – Ofertou Marca/Modelo: Dancor - PF22 2cv.

Com as informações enviadas pela empresa e em pesquisas na internet, o produto ofertado não atende as exigências do edital quanto as características técnicas abaixo:

Motor não é IP55.

Não tem a vazão de $Q=29 \text{ m}^3/\text{h}$ com pressão de 6 mca.

Não possui eixo do rotor de inox.

Ø da sucção e do recalque diferente do solicitado.

Item 04

Primeira Empresa: Bloemer & Boeing Ltda – Ofertou Marca/Modelo: LEPONO XKP1104A 1CV.

Com relação ao item 4, o produto ofertado não atende as exigências do edital.

Solicitamos motor com proteção IP55, o produto ofertado é IPX5.

Solicitamos que o eixo do rotor seja de inox, o produto ofertado é de aço carbono.

- Terceira avaliação

Item 03

Empresa: PAULISTANA BOMBAS MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA– Ofertou Marca/Modelo: Sodramar / BM-200 2,0CV - Trifásico

O produto ofertado não atende as exigências do edital.

Solicitamos que o eixo do rotor seja de inox, o produto ofertado é de aço carbono.

Item 04

Primeira Empresa: TROPICAL MOVEIS E FERRAGENS LTDA - MATRIZ – Ofertou Marca/Modelo: Dancor - PF17 1cv

O produto ofertado não atende as exigências do edital.

Motor não é IP55.

Classe de isolamento é “B”, a classe solicitada é “F”.

- Quarta avaliação

Item 03

Empresa: PLACIDIA COMERCIO E LICITACOES LTDA – Ofertou Marca/Modelo: Sibrape

Com as informações enviadas pela empresa e em pesquisas na internet, o produto ofertado não atende as exigências do edital quanto as características técnicas abaixo:

O produto ofertado não afirma ser trifásico em 220/380V.

Não afirma possuir isolamento em classe F.

Não afirma ter proteção IP-55.

Item 04

Empresa: PAULISTANA BOMBAS MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA– Ofertou Marca/Modelo: Sodramar / BM-200 1,0CV - Trifásico

O produto ofertado não atende as exigências do edital.

Solicitamos que o eixo do rotor seja de inox, o produto ofertado é de aço carbono.

- Quinta avaliação

Item 03

Empresa: SMAC DISTRIBUIDORA LTDA– Ofertou Marca/Modelo: FAMAC – Silen-S2-200-31

O produto ofertado atende as exigências do edital.

Item 04

Empresa: SMAC DISTRIBUIDORA LTDA– Ofertou Marca/Modelo: FAMAC – Silen-S-100-18

O produto ofertado atende as exigências do edital.

Responsável pela Análise: Everson Pedro Burg.