

DE:	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA AMMOC
PARA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS/SC
INTERESSADO:	SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
ASSUNTO:	DISPENSA DE PROJETO GEOTÉCNICO

À: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina (SIE/SC)

Prezados,

Em atenção à diligência emitida em 25 de novembro de 2025, referente à análise de elegibilidade do projeto em epígrafe no âmbito do Programa Estrada Boa Rural, vimos por meio desta apresentar a justificativa técnica para a dispensa da apresentação de um Projeto Geotécnico específico.

A exigência de um projeto geotécnico, conforme o Art. 10º do Decreto nº 1.160/2025, é aplicável em situações que envolvem complexidades geotécnicas significativas, tais como a necessidade de contenção de taludes, a execução de cortes acentuados, a remoção ou substituição de solos moles, ou outras condições que imponham riscos geotécnicos à estabilidade da obra.

Após análise detalhada do projeto de "Pavimentação asfáltica na estrada de acesso a Linha Arroio Trinta", informamos que o escopo dos serviços previstos não contempla a execução de nenhuma das estruturas ou intervenções que demandariam, por norma e boa técnica de engenharia, a elaboração de um projeto geotécnico. A planilha orçamentária e o memorial descritivo do projeto evidenciam que os serviços de terraplenagem se limitam a escavações e movimentações de terra compensadas e de baixa complexidade, sem a necessidade de estruturas de contenção de qualquer natureza.



Sendo assim, declaramos para os devidos fins a dispensa da apresentação do referido projeto, com base na fundamentação técnica de que a obra não apresenta os pressupostos técnicos que o tornariam necessário.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Treze Tílias, 10 de janeiro de 2026.

MAX
MOOSHAMME
R:06944046911

Assinado digitalmente por MAX
MOOSHAMME:06944046911
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM
BRANCO, OU=53728482000153, OU=Indisconferencia,
CN=MAX MOOSHAMME:06944046911
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2025.02.03 08:36:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Max Mooshammer
Engenheiro Civil
CREA/SC 139.164-0

