



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 27/09/2023.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8165000781A			
Nome da Edificação: ADALTO WEIS			
Nome Fantasia: ADALTO WEIS			
Logradouro público: LINHA GLÓRIA		Nº:	
Bairro: LINHA APARECIDA	Município: ITAPIRANGA/SC	CEP: 89896-000	
Complemento: GRAN PROJETOS		LAT/LONG: (-27.134394,-53.7982077)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8165000924A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 200,88 (m²)		
Nome Solicitante: A. A. W.	CPF/CNPJ : ***.178.839-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 27/09/2023	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. BLOCO 01 (327337)			
Área da solicitação: 200,88 (m2)		Área aprovada: 200,88 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 200,88 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: EXISTENTE	Lotação Máxima: 5
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (4817942): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 8.4m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Outros	0,00	5,00	200,88	0,00	200,88

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[PPE] - Proteção por extintores	[SEM] - Sinalização de emergência
[IE] - Iluminação de emergência	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	82.821.208/0001-36

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de ITAPIRANGA/SC, 27/09/2023

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

ITAPIRANGA/SC, 27/09/2023

LÓCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **fa7abbdeb90cde5b2335dbd37d3ba48ddc63718c**