



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PPCI / RPCI

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8023000591A			
Nome da Edificação: CÂMARA DE MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANTÔNIO CARLOS			
Nome Fantasia: CÂMARA DE MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANTÔNIO CARLOS			
Logradouro público: Rua 6 de Novembro			Nº: 186
Bairro: CENTRO	Município: ANTÔNIO CARLOS/SC		CEP: 88180-000
Complemento:		LAT/LONG: (-27.5196606,-48.7672807)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 1		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	E. G.	***866549**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8023000726A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área da solicitação (total): 491,07 (m²)	Área total dos blocos da solicitação: 491,07 (m²)	
Área ampliada/nova: 121,95 (m²)	Área alterada: 369,12 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)
Nome Solicitante: F. P.	CPF/CNPJ: ***.604.169-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 12/11/2025	Quantidade de anexos: 1	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. BLOCO UM (408482)			
Área da solicitação: 491,07 (m²)		Área do Bloco: 491,07 (m²)	
Área ampliada/nova: 121,95 (m²)		Área demolida: 0,00 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 491,07 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Média - 450,00 (MJ/m²)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 115			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
<b>Resumo do enquadramento simplificado (8704295):</b> A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: Filipe Petry		Registro (CREA/CAU/CRT): SC0001377231	

Resposta Questionário RPCIRT
<b>Brigada de Incêndio</b> Não Previsto Justificativa: População fixa inferior a 10 pessoas.
<b>Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação &gt; 500 pessoas)</b> Não Aplica
<b>Controle de Materiais de Acabamento</b> Não Aplica
<b>Deteção automática de incêndio</b> Não Aplica

<b>Extintores</b> TIPOS EXTINTOR/PVTO: Extintores de 4 Kg de pó químico ABC QUANTIDADE/PVTO: 5
<b>Gás combustível</b> Não Previsto Justificativa: NAO FARÁ USO DE GLP
<b>Hidráulico preventivo</b> Não Aplica
<b>Iluminação de Emergência</b> TIPO: BLOCO AUTONOMO QUANTIDADE/PAVIMENTO: 8
<b>Instalações elétricas de baixa voltagem</b> DRT do SMSCI: SEGUE AS INSTRUÇÕES DA IN19
<b>Plano de emergência</b> Não Aplica
<b>Proteção estrutural (TRRF)</b> Não Aplica
<b>Saídas de Emergência</b> LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 115 Distância Máxima Percorrida (em m): 40
<b>Escada</b> Não possui
<b>Sinalização para abandono de local</b> TIPO: PLACA LUMINOSA COM BLOCO AUTONOMO Nº DE UN/ PVTO.: 8

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-4 [Serviço de saúde e institucional] Edificação Pública	Edificações dos poderes executivo, legislativo e judiciário	0,00	115,00	491,07	0,00	491,07

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[ IE ] - Iluminação de emergência	[ PPE ] - Proteção por extintores
[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local	[ SE ] - Saídas de emergência
[ IEL ] - Instalações elétricas	

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
A edificação será ampliada. Ficará com 491,07 m².

4. ANEXOS				
NR	Nome e-SCI	Nome Original	Descrição Documento	Data Upload
1	DRT_PPCI_ (...)	ART_10166 (...)	Documento de Responsabilidade Técnica da elaboração do Projeto preventivo contra incêndio e dos sistemas preventivos	12/11/2025 14:22:52

**Assinatura Eletrônica**

F. P.

NOME

\*\*\*604169\*\*

CPF

ANTÔNIO CARLOS/SC, 12/11/2025

LÓCAL E DATA

45.237.110.47

ENDEREÇO IP DO SOLICITANTE