



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. SECRETARIA(S) REQUERENTE(S)

1.1. Secretaria Municipal de Administração

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. O presente documento tem por finalidade identificar a solução mais adequada para atendimento da demanda relacionada à prevenção contra incêndios dos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Palhoça, visando a segurança do público interno e externo, bem como os bens patrimoniais e documentos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 3.1.** A prevenção e o combate a incêndios nos prédios públicos constituem uma medida essencial para garantir a segurança do público interno e externo, bem como para a proteção do patrimônio, documentos e da continuidade dos serviços públicos. Nesse sentido, os equipamentos e materiais destinados a essa finalidade possuem vida útil limitada e exigem manutenção periódica, substituição e recarga, conforme normas técnicas e legislações específicas.
- 3.2.** A Lei Federal nº 13.425/2017 estabelece diretrizes gerais para prevenção e combate a incêndios em edificações e áreas de reunião de público, reforçando a obrigação dos entes públicos de manterem condições adequadas de segurança, com equipamentos atualizados, certificados e em perfeito estado de funcionamento.
- 3.3.** Adicionalmente, a vigência da Ata de Registro de Preços decorrente do Processo Licitatório nº 235/2024 foi encerrada, permanecendo a necessidade contínua de atendimento às demandas relacionadas à manutenção, reposição e conformidade dos sistemas de segurança contra incêndio dos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Palhoça.
- 3.4.** Diante da permanência dessa necessidade essencial, e considerando a obrigatoriedade legal de adoção de medidas de prevenção e combate a incêndios, torna-se indispensável a realização de novo estudo para definição da solução mais eficiente, econômica e adequada ao atendimento da demanda.
- 3.5.** Assim, justifica-se a necessidade de contratação visando assegurar a regularidade, a segurança das instalações públicas e o cumprimento das normas vigentes aplicáveis à matéria.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

LOTE 01			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
01	90	SV	Recarga de extintor de incêndio tipo água pressurizada, 10 litros
02	590	SV	Recarga de extintor de incêndio tipo pó químico, 4 Kg.
03	190	SV	Recarga de extintor de incêndio tipo pó químico, 6 Kg.
04	60	SV	Recarga de extintor de incêndio tipo gás carbônico (CO ₂), 4 Kg
05	60	SV	Recarga de extintor de incêndio tipo gás carbônico (CO ₂), 6 Kg
06	180	SV	Teste hidrostático em mangueira de incêndio tipo 1 por 1 1/2"
LOTE 02			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
07	420	UN	Extintor de incêndio tipo água pressurizada, capacidade de 10 litros, com selo do INMETRO e certificados segundo as normas da ABNT, com suporte de parede, sinalização indicando "Extintor" e " Proibido Colocar Materiais"
LOTE 03			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
08	230	UN	Extintor de incêndio tipo pó químico PQS, de 4 Kg, com carga classe BC, com selo do INMETRO e fabricado segundo as normas da ABNT, com suporte de parede, sinalização indicando "Extintor " e " Proibido Colocar Materiais".
LOTE 04			





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
09	230	UN	Extintor de incêndio tipo pó químico PQS, 6 Kg, com carga classe BC, com selo do INMETRO e fabricado segundo as normas da ABNT, com suporte de parede, sinalização indicando "Extintor " e " Proibido Colocar Materiais"
LOTE 05			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
10	70	UN	Extintor de incêndio tipo gás carbônico (CO2) de 4 Kg, com carga classe BC, com selo do INMETRO e fabricado segundo as normas da ABNT, com suporte de parede, sinalização indicando "Extintor (CO2)" e "Proibido Colocar Materiais"
LOTE 06			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
11	130	UN	Extintor de incêndio tipo gás carbônico (CO2) de 6 Kg, com carga classe BC, com selo do INMETRO e fabricado segundo as normas da ABNT, com suporte de parede, sinalização indicando "Extintor (CO2)" e " Proibido Colocar Materiais".
LOTE 07			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
12	510	UN	Placa de sinalização de extintor de incêndio; material de PVC, antichamas e fotoluminiscente. Medidas aproximadas: 20x20cm.
LOTE 08			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
13	700		Placa de sinalização para saída de emergência, simples, fundo





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

		UN	branco com letras vermelhas, dimensões aproximadas 26x13cm, elemento de fixação dupla face, impressão auto adesivo.
LOTE 09			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
14	560	UN	Sinalização Saída Emergência Acrílica Autônoma. Tensão da rede elétrica: Bivolt automático 110/220V 60Hz; Autonomia mínima: 2 hr; Fluxo luminoso aproximado: 30 lumens; Bateria: Ni-Cd Recarregável 3,6V 300 mah; Gabinete: Plástico ABS cor branca; Dimensões aproximadas: 226x296mm - 350g - Sobrepor Tipo LED: SMD LED - entre 5 e 8 pcs.; Material Produto: Plástico ABS e Acrílica.
LOTE 10			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
15	510	UN	Suporte de parede para extintores portáteis, fabricado em aço zincado/galvanizado, modelo universal, com furos e parafuso.
LOTE 11			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
16	230	UN	Mangueira de incêndio de 1.1/2" (40mm); lance de 15m; tipo 1 (pressão de trabalho de 14 KGF/CM ²); empataadas; fabricada com reforço têxtil com fios sintéticos; ardume entrelaçado com a trama; tubo interno fabricado de borracha sintética vulcanizada diretamente ao tecido; fibra resistente à umidade e abrasão; com identificação indelével na mangueira. Conforme ABNT NBR 11861.
LOTE 12			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

		medida	
17	500	UN	Luminária com dois faróis , mínimo de 8W, 1200 lumens, com faróis em led, bateria selada mínimo de 6V/4A e fonte chaveada, com autonomia de até 8 horas de luz.
LOTE 13			
Item	Qtde.	Unid. medida	Especificação
18	1470	UN	Luminária de emergência led, montada em caixa plástica retangular e tampa de acrílico, alimentação bivolt, automática, 127v ou 220v, autonomia de no mínimo 6 horas na potência mínima e no mínimo 3 horas na potência máxima, cabo AC para ligação direta na rede elétrica, barra de iluminação de no mínimo 30 leds, dois estágios de iluminação, bateria interna selada de no mínimo 1,3A/hora, acendimento automático na falta de energia, fabricada de acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99), aprovada e certificada pelo INMETRO.

5. ANÁLISE DE LICITAÇÃO

5.1. (X) SIM ou () NÃO

Pregão 235/2024 venceu em outubro de 2025.

6. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1. Estima-se que o processo ocorra em Fevereiro/ 2026.

Palhoça/SC, 09 de Janeiro de 2026.

ANDRÉ JOSÉ SILVEIRA
Secretaria Municipal de Administração

