




GERÊNCIA DE
ACOMPANHAMENTO
DE OBRAS E
MANUTENÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
GEOMA

PROPRIETÁRIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

MUNICÍPIO:
LAGES - SC

OBRA:
REFORMA DE SALA PARA ENDOSCOPIA

DIRETORIA/GERÊNCIA:
GEOMA

LOCAL:
R. MARECHAL DEODORO, Nº 799/, CENTRO, LAGES SC

TIPO:
REFORMA

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: FABRICIO SENS (CREA-SC: 118932-0)

PROJETO:
ELÉTRICO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: _____

REFERÊNCIA:
PLANTA 1º PAVIMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF: FABRICIO SENS (CREA-SC: 118932-0)

DESENHO: _____ 03
DATA: _____ 09/2024
ESCALA DO DESENHO: _____ 1/25
ARQUIVO: _____ 03

ARQ
01 02



Assinaturas do documento



Código para verificação: **21HJY37E**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FABRÍCIO SENS (CPF: 058.XXX.449-XX) em 18/09/2024 às 14:19:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/10/2022 - 16:07:53 e válido até 10/10/2122 - 16:07:53.


(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAxMTAzMjVfMTExNDgwXzlwMjNfMjFISlkzN0U=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00110325/2023** e o código **21HJY37E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

	Tomada Baixa (h=0,30m)		Quadro de distribuição		8 c Interruptor paralelo
	Tomada Média (h=1,30m)		Ponto de Luz no Teto		Fase, Neutro, Terra e Retorno
	Tomada Alta (h=2,20m)		Ponto de Luz na Parede (Arandela)		Eletroduto embutido no piso
	Tomada no Piso		Interruptor de uma seção		Eletroduto embutido na parede
	Saída para TV (h=1,30m)		Interruptor de duas seções		Eletroduto que sobe
	Saída para Internet (h=0,30m)		Interruptor de três seções		Eletroduto que desce

Quadro de Distribuição														
Circuito	Esquema	Tensão	Iluminação (W)			TUG(W)			TUE(W)			FIAÇÃO (mm²)	DISJUNTOR	POT. TOTAL (W)
			15	30	50	100	300	600	1200	2000	6000			
QD 01	1F+N	220V										10 mm²	32 A	
01	F+N+T	220V		04								1,5 mm²	10 A	120
02	F+N+T	220V				11						2,5 mm²	10 A	1100
03	F+N+T	220V				08						2,5 mm²	10 A	800
04	F+N+T	220V							02			4,0 mm²	16 A	2400
Σ				04		19			02					4420



GERÊNCIA DE
ACOMPANHAMENTO
DE OBRAS E
MANUTENÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
GEOMA

PROPRIETÁRIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

MUNICÍPIO:
LAGES - SC

OBRA:
REFORMA DE SALA PARA ENDOSCOPIA

DIRETORIA/GERÊNCIA:
GEOMA

LOCAL:
R. MARECHAL DEODORO, Nº 799/, CENTRO, LAGES SC

TIPO:
REFORMA

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: FABRICIO SENS (CREA-SC: 118932-0)

PROJETO: **ELÉTRICO**

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: _____

REFERÊNCIA:
PLANTA 1º PAVIMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF: FABRICIO SENS (CREA-SC: 118932-0)

DESENHO:	03/
DATA:	09/2024
ESCALA DO DESENHO:	S/ ESCALA
ARQUIVO:	03/

ARQ
02 02



Assinaturas do documento



Código para verificação: **R3M381MG**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FABRÍCIO SENS (CPF: 058.XXX.449-XX) em 18/09/2024 às 14:19:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/10/2022 - 16:07:53 e válido até 10/10/2122 - 16:07:53.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAxMTAzMjVfMTExNDgwXzlwMjNfUjNNMzgXTUc=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00110325/2023** e o código **R3M381MG** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.