



Pedido de Esclarecimentos – I - CE 245/2024

Objeto: COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RODOVIÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC-209 (DIVISA SC/RS – PRAIA GRANDE), NUMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 15,63 KM, conforme especificações constantes dos **Anexos I a XIV** e nas condições previstas neste edital.

Aos questionamentos recebidos por e-mail, acostado ao processo e SIE 5775/2025, tendo sua análise e resposta realizada pela SIE/GEPRE.

Questionamento:

Processo: SIE 00026836/2023

Segue em anexo quadro para obtenções de nota Conhecimento do objeto.

Em relação aos itens D.2 e D.3, o tipo de fundação específica do projeto e a estrutura dimensionada do km 0+000 ao km 8+000 incluindo materiais e espessuras, serão apenas obtidos após análise dentro do projeto.

Pesquisando no site da SEINFRA, foi encontrado algumas opções para essas questões, sendo para o item D.2:

IS-13 Projetos de obras de arte especiais ABR23
Estrutura Peças de concreto simples - concreto C20
Tubulões – concreto C25
Blocos e sapatas – concreto C25
Estacas - concreto armado – C25
Estacas - concreto protendido C35
Meso-estrutura – concreto C30
Superestrutura – concreto armado C25
Superestrutura – concreto protendido C30;
E para o item D.3:
ES-P-08-16

Devem ser utilizadas Emulsões Asfálticas Modificadas por Polímeros Elastomeros: RR – 2C – E.
Nota: Para tráfegos leves, com $N < 1,0 \times 10^6$, poderão ser utilizadas Emulsões Asfálticas: RR – 2C.

Resposta:

Informamos que as respostas às questões para obtenção de nota no Conhecimento do Objeto estão disponíveis nos projetos anexados junto ao Edital. O acesso aos arquivos pode ser realizado por meio do link disponível no anexo do Portal de Compras de Santa Catarina. Ressaltamos que as questões devem ser respondidas com base no conteúdo previsto no projeto disponibilizado.

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2025.

Engº Leandro da Costa Vieira
Gerente de Fiscalização de Obras Rodoviárias