



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

Perguntas e Respostas – I - CE 019/2026
(SES 0007763/2025)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DA MATERNIDADE DONA CATARINA KUSS, LOCALIZADA NA RUA BRÁSILIO CELESTINO DE OLIVEIRA, Nº 209, MAFRA/SC, CEP 89306-000, **conforme especificações constantes dos Anexos I a XIII.**

Os questionamentos enviados pelo Portal de Compras encontram -se nos autos SIE 7971/2026, tendo sua análise e resposta realizada pela SIE/DIPS.

Pergunta:

Prezado,

Não localizamos previsão de base para instalação de piso vinílico. Não será utilizado argamassa autonivelante ?

Resposta:

O piso vinílico deverá ser instalado sobre base de contrapiso devidamente executada, nivelada e acabada, atendendo às tolerâncias de planicidade e regularidade exigidas pelas normas técnicas pertinentes e pelas recomendações do fabricante do revestimento, dispensando, portanto, a aplicação prévia de argamassa autonivelante.

Entretanto, caso, durante a execução, seja constatada a necessidade de regularização complementar da superfície por meio de argamassa autonivelante ou sistema equivalente, tal serviço não previsto inicialmente será objeto de avaliação técnica e orçamentária específica, podendo ser formalizado mediante termo aditivo contratual, conforme as disposições do contrato.

Atenciosamente,

Raquel Pedroso Pires
Gerente de Execução de obras de Unidades de Saúde