





Escala 1:50

Escala 1:50

Escala 1:50

QTDE - LEGENDA - DISPOSITIVOS PREVENTIVOS	
Total/Regor	
90	 EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 kg COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
60	 EXTINTOR TIPO GÁS CARBÔNICO (CO2) DE 4 kg COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
38/8 6/6	 LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO - 3W LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO - 5W
7/7	 PLACA LUMINOSA INDICAÇÃO DE SAÍDA COR VERDE COM SETA
10/10	 PLACA LUMINOSA INDICAÇÃO DE SAÍDA COR VERDE SEM SETA
02/7	 PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO DE PORTAS
03/3	 PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO DO SÓTÃO
05	 PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO DE ESCADA
50	 PLACA INDICATIVA DE HIRANTE DE PAREDE
15/0	 PLACA INDICATIVA DE "EXTINTOR DE INCÊNDIO" E DE "PROIBIDO COLOCAR OBJETOS"
5/5	 PLACA INDICATIVA DE "EM CASO DE EMERGÊNCIA, NÃO UTILIZE O ELEVADOR"
5	 COLUNA DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO INDICAÇÃO DE MATERIAL E DIÂMETRO
1	 HIRANTE DE PAREDE COM ABRIGO PARA MANGUEIRA
62	 HIRANTE DE RECALQUE COM ABRIGO
9	 DETECTOR DE FUMAÇA
6	 AVISADOR TIPO "QUEBRE O VIDRO, APERTE O BOTÃO"
1	 PLACA DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL
PQS	PÓ QUÍMICO SECO
CO2	DÍÓXIDO DE CARBONO (GÁS CARBÔNICO)
BA	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO
PAI	PSO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL
HR	HIRANTE DE PAREDE
NP	HIRANTE DE RECALQUE
LOT	NOME / NÚMERO DO PAVIMENTO
RTI	RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
AG	AÇO GALVANIZADO
SHP	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
CAI	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	LANÇO DA MANGUEIRA
	CAMINHAMENTO MÁX. DE EMERGÊNCIA
228m - 80	SINALIZAÇÃO DE ROTA CONTÍNUA = 228m = 80 PLACAS DE SENTIDO

Sem Escala

IN 013 - SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)
Art. 10 - Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas, com disjuntor devidamente identificado.

IN 011 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SIE)
Art. 11 - Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas, rampas, etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter acionamento automático (por exemplo, com o uso de sensor de presença);
Art. 15 - Deve ser previsto circuito elétrico para os SIE, com disjuntor devidamente identificado, podendo ser compartilhado com a SAL.

IN 008 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL
A EDIFICAÇÃO NÃO FARÁ USO DE GÁS

IN 019 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
A EDIFICAÇÃO DEVERÁ ATENDER SUAS EXIGÊNCIAS (ver memo

Sem escala

Sem escala



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE
SOC/DIPO/GEPPA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	MUNICÍPIO: FLORIANÓPOLIS/SC
OBRA: PROCON ESTADUAL DE SANTA CATARINA	OCUPAÇÃO: D-1
LOCAL: RUA TRAJANO, 81	TIPO: INSTITUCIONAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROFESSOR



GOVERNO DE
SANTA CATARINA

PPCI
02 03