

ADENDO 01
PROCESSO LICITATÓRIO 067/2023
MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO

Visando garantir a isonomia entre os concorrentes e em atendimento aos preceitos legais, que regulam os processos licitatórios, no tocante ao edital do processo licitatório 067/2023, na modalidade de pregão eletrônico, em relação ao item 1 do anexo I, termo de referência:

Onde se lê:

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Produto - Descrição	Unidade	Quantidade	Cotação Máxima Unitária (R\$)	Cotação Máxima Total (R\$)
1	BLOCO MANIFOLD COM 4 VÁLVULAS PNEUMÁTICAS DUPLO SOLENÓIDE 5/2 VIAS 1/4 24VCC. E 4 TAMPAS CEGAS COM BORRACHA DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	PEÇA	4,00	2.865,00	11.460,00

Leia-se

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item	Produto - Descrição	Unidade	Quantidade	Cotação Máxima Unitária (R\$)	Cotação Máxima Total (R\$)
1	INVERSOR DE FREQUÊNCIA ABB 30CV - 44A - 22KW. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E FUNÇÕES BÁSICAS: - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 380VCA TRIFÁSICA; - TENSÃO DE SAÍDA: 0...100% DA TENSÃO DE ENTRADA; - CORRENTE NOMINAL: CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE ACORDO COM O DESCRITO EM CADA ITEM, CONSIDERANDO CONDIÇÕES NORMAIS (TORQUE NORMAL) PARA FUNCIONAMENTO; - GRAU DE PROTEÇÃO: IP21; - TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: MÍNIMO DE 40°C -FREQUÊNCIA DE SAÍDA: (0...500)HZ OU SUPERIOR; - ENTRADAS DIGITAIS: 6 CONFIGURÁVEIS INDIVIDUALMENTE E BIDIRECIONAIS (PN P/NPN); - ENTRADAS ANALÓGICAS: 2 CONFIGURÁVEIS PARA SINAIS DE TENSÃO E CORRENTE (0...10VCC, 0/4...20MA); - SAÍDAS ANALÓGICAS: 2 PARA SINAIS E M CORRENTE (0/4...20MA); - SAÍDAS A RELÊ: 3 CONFIGURÁVEL INDIVIDUALMENTE	PEÇA	2,00	8.300,00	16.600,00

Item	Produto - Descrição	Unidade	Quantidade	Cotação Máxima Unitária (R\$)	Cotação Máxima Total (R\$)
	COM CAPACIDADES PARA 2A EM 250V E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF E PONTO COMUM) ; - FONTE AUXILIAR: 1EM 24VCC COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200MA; -FILTRO SUPRESSOR RFI: INCORPORADO NO EQUIPAMENTO; - FILTRO DE HARMÔNICA:INCORPORADO NO EQUIPAMENTO; - FILTRO EMC: FILTRO DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA INCORPORADO NO EQUIPAMENTO; - COMUNICAÇÃO RS485: PORTA DE COMUNICAÇÃO RS485 INCORPORADA NO EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO MODBUS; - PID: 2 CONTROLES INDEPENDENTES; - PROTEÇÃO DO CIRCUITO INTERMEDIÁRIO: AUTOMÁTICA ATRAVÉS DA LIMITAÇÃO DE CORRENTE DO EQUIPAMENTO (FUNÇÃO DE LIMITAÇÃO DE CORRENTE); - TIPO DE CONTROLE: CONFIGURÁVEL PARA VETORIAL OU ESCALAR; - RAMPA DE ACELERAÇÃO: DE 0 A 1800SOU SUPERIOR; - RAMPA DE DESACELERAÇÃO: DE 0 A 1800S OU SUPERIOR; - FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO: PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE PARÂMETROS DE TEMPO E CONTAGEM PARA INDICAR O MOMENTO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO; - DETECÇÃO DE FLUXO: FUNÇÃO DE DETECÇÃO DE FLUXO REDUZIDO PARA CONTROLE DO EQUIPAMENTO (LIGAR E DESLIGAR DE ACORDO COM O FLUXO DO SISTEMA); - INTERFACE (IHM): INTERFACE DESTACÁVEL COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD), TECLAS DE FÁCIL ACESSO (SOFT-KEYS) , VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE MÚLTIPLAS VARIÁVEIS, RELÓGIO EM TEMPO REAL E PARAMETRIZAÇÃO EM PORTUGUÊS; - UPLOAD E DOWNLOAD: POSSIBILIDADE DE UPLOAD E DOWNLOAD DE PARAMETRIZAÇÕES ENTRE A INTERFACE(IHM) E O INVERSOR. COMUNICAÇÃO EM REDE POR PROTOCOLO MODBUS/RTU RS485.				

Processo registrano no TCE/SC com a chave:
F69D907A5896C5B645FF31972F6BBB12CDDC1196

PUBLIQUE-SE

Brusque, 23 de outubro de 2023.

Cláudio Adão Pereira
Diretor Presidente
SMAE - Brusque