ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 01/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8219000430A			
Nome da Edificação: ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PIETRO MACCARI			
Nome Fantasia: ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PIETRO MACCARI			
Logradouro público: AVENIDA ANTONIO DE COSTA			**Nº:** 440
Bairro: DE COSTA	**Município:** MORRO DA FUMAÇA/SC		**CEP:** 88830-000
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL		**LAT/LONG:** (-28.647614870658,-49.205875396729)	
Referência: PROXIMO A MECANICA TEZZA		**Arquivo:** PASTA 467	
Blocos Homologados CBMSC: 2		**Blocos Cadastrados CBMSC:** 2	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8219005640A	**Característica de:** Alta Complexidade	**Nº de Blocos:** 2
Área da solicitação (total): 2.210,70 (m²)		
Data da Solicitação: 02/10/2025	**Quantidade de anexos:** 1	

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. ESCOLA (189337)

Área da solicitação: 1.346,77 (m2)	**Área do Bloco:** 1.346,77 (m2)	**Área fiscalizável:** 1.346,77 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio:** Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 897
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** 90,00 (Kg)	**Risco do Bloco:** Risco IV

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-1 [Educacional e cultura física] Escola em geral	Escolas de primeiro grau	0,00	897,00	1.346,77	1.346,77	1.346,77

3.1.2. GINASIO (189341)

Área da solicitação: 863,93 (m2)	**Área do Bloco:** 863,93 (m2)	**Área fiscalizável:** 863,93 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio:** Baixa - 150,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 1726
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Risco IV

OCUPAÇÕES							
NR	**Ocupação**	**Destinação**	**Altura da ocupação (m)**	**Lotação**	**Área (m²)**	**Área Comum (m²)**	**Área Solicitada (m²)**
1	F-3 [Local de Reunião de Público] Centro esportivo e de exibição	Ginásio (com arquibancada)	0,00	1.726,00	863,93	863,93	863,93

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE

Razão Social: Municipio de Morro da Fumaca

Nome Fantasia: Municipio de Morro da Fumaca

CPF/CNPJ: 83.000.323/0001-02

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE

NR	Nome Completo
1	SAIONARA FREITAS DIAS

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:
Atestado emitido mediante análise documental e autodeclaração, conforme IN 1, Parte 1, de 24/04/2024.

Mantenha sempre os sistemas preventivos contra incêndio e pânico da edificação em bom estado de funcionamento e dentro da validade legal.

Emergências do Corpo de Bombeiros: atendimento 24h pelo número 193.

Lembre-se: o sinistro ocorre onde a prevenção falha!

Em caso de dúvidas sobre este relatório ou outros assuntos relacionados ao serviço de segurança contra incêndio e pânico, entre em contato:

WhatsApp: (48) 99610-2278

Telefone fixo: (48) 3403-1446

Atendimento: das 12h às 19h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados)

E-mail: ssci_morrodafumaca@cbm.sc.gov.br

Consulte a legislação vigente no site do Corpo de Bombeiros Militar de SC:
https://www.cbm.sc.gov.br

Quartel de MORRO DA FUMAÇA/SC, 02/10/2025

Assinatura Eletrônica

Rafael da Silva Goncalves - 3º Sargento

NOME

MORRO DA FUMAÇA/SC, 02/10/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **f26d4ef076ddd8c767fef1640c048efabc6e44a0**