

Morro da Fumaça, 30 de setembro de 2025

Para

CÂMARA DE VEREADORES DE MORRO DA FUMAÇA

Assunto: Dispensa de Projeto Elétrico.

Prezado(a) Senhor(a),

Em conformidade com a Norma FECO-D-04, é necessário a apresentação de projeto elétrico para os itens abaixo:

- a) Ligação com carga instalada acima de 75 kW;
- b) Ligação com motor de maior potência ou máquina de solda a motor superior a 2cv por fase nas tensões de 220/127 V e 3cv por fase nas tensões de 380/220V; e
- c) Ligação com carga perturbadora tipos raios X ou máquina de solda a transformador, independente da potência.

Dessa forma a unidade consumidora com carga instalada de 59,72 kW e disjuntor trifásico de 100 A, situada na Rua Emílio Frasson, Esq. Rua Pe. Estanislau Cizeski, 130, Monte Verde, Morro da Fumaça – SC, está isenta da apresentação de projeto elétrico por não se enquadrar nos itens acima.

Sendo assim, fica a critério do consumidor apresentação do projeto ou não.

Os dados técnicos apresentados pelo consumidor deverão ser respeitados por ocasião da vistoria final e ligação.

Atenciosamente.

---

Adelcio Cavagnoli  
Engenheiro Eletricista  
CREA-SC 055064-5