ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003) , na Lei Estadual no 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual no 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificação abaixo qualificada atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8219000192A		
Nome da Edificação: E.E.B.M. OLÍVIO RECCO		
Nome Fantasia: E.E.B.M. OLÍVIO RECCO		
Logradouro público: RODOVIA TRANQUILO SARTOR		**Nº:**
Bairro: MACCARI	**Município:** MORRO DA FUMAÇA/SC	**CEP:** 88830-000
Complemento:	**LAT/LONG:** (-28.641792079709,-49.226294834766)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	N. F. S.	***259329**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8219001080A	**Característica de:** Alta Complexidade	**Nº de Blocos:** 1
Área total da solicitação: 3.056,49 (m²)		
Nome Solicitante: T. R. U.	**CPF/CNPJ:** ***.509.089-**	**Evento:** Não
Data da Solicitação: 22/10/2024	**Quantidade de anexos:** 7	**Risco do processo:** Sem enquadramento

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

(x) Acesso de viaturas	(x) Alarme de incêndio	(x) Brigada de incêndio
(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento	(x) Detectores automáticos de incêndio	(x) Iluminação de emergência
(x) Instalações de gás combustível (GLP & GN)	(x) Instalações elétricas	(x) Proteção por extintores
(x) Saídas de emergência	(x) SAL - Sinalização para abandono de local	

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. BLOCO - 01 (118108)

Área da solicitação: 3.056,49 (m2)		**Área aprovada:** 3.056,49 (m2)		
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** 3.056,49 (m)	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)	
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio:** Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação:** RECENTE	**Lotação Máxima:** 784	
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Escada do Bloco:** Sem escada	**Quantidade de Glp:** 90,00 (Kg)	**Risco do Bloco:** Risco III	
Resumo do enquadramento simplificado (6766190): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m².				
Responsável técnico: Tiago Rosso Urbano		**Registro (CREA/CAU/CRT):** SC126.160-6		

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)

1	E-1 [Educacional e cultura física] Escola em geral	Escolas de primeiro	0,00	784,00	3.056,49	0,00	3.056,49

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[AVtr] - Acesso de viaturas	[AI] - Alarme de incêndio
[BI] - Brigada de incêndio	[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento
[DAI] - Detectores automáticos de incêndio	[IE] - Iluminação de emergência
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[IEL] - Instalações elétricas
[PPE] - Proteção por extintores	[SE] - Saídas de emergência
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
- Reforma do ginásio e construção de arquibancada e vestiário; - Ampliação da sala da diretoria (sala técnica e sanitário); - Construção de refeitório e salas de aulas.

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

Quartel de CRICIÚMA/SC, 22/10/2024

Assinatura Eletrônica

Willian Becker Donadel - 3º Sargento

NOME

CRICIÚMA/SC, 22/10/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **0ab2e919fa50b94d1cf4f0ff229d107040a8a31f**