



- NOTAS:**
- REALIZAR LIGAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA (AF) E DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP) COM A TUBULAÇÃO EXISTENTE;
 - INSTALAR A BOIA AUTOMÁTICA NA ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR (RESERVATÓRIO 2);
 - INSTALAR A BOIA COMUM NA ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO INFERIOR (RESERVATÓRIO 1);
 - A TUBULAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE RESERVATÓRIOS (AL-2) DEVE SER DE MESMO DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR (RESERVATÓRIO 2);
 - O PONTO DE SAÍDA DA TUBULAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE RESERVATÓRIOS (AL-2) DEVERÁ SE DAR À ALTURA DE 10.000 LITROS, INDICADO NA LATERAL DO TANQUE, E DEVERÁ CONECTAR-SE AO PONTO DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO INFERIOR (INDICAÇÃO DE 20.000 LITROS);
 - CONECTAR A TUBULAÇÃO DE SAÍDA DA CALHA À TUBULAÇÃO DE LIMPEZA E EXTRAVASÃO (LE-1);
 - AVALIAR COMPATIBILIDADE DA TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/RECALQUE DO RESERVATÓRIO 2 (AL-1) COM TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO POÇO ARTESIANO (PREVISÃO DE TROCA NO ORÇAMENTO).

LEGENDA	
	Tubo de Limpeza e Extravasão (LE-X)
	Tubo de Alimentação (AL-X)
	Tubo de Água Fria (AF-X)
	Tubo do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP)
	Tubo de Ventilação, alívio de pressão

RESERVADO CARIMBOS APROVAÇÃO

N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	PROJ.	APROV.	APROV.	DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OBRAS ESTRUTURANTES - SEDES

SETOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS

RESERVATÓRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CHAPECÓ

RESP. TÉCNICO PROJETO	RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO	PREFEITURA DE CHAPECÓ
ENG. CIVIL - LUCAS LUIZ FABRIS CREA-SC: 164548-7		

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

REFERÊNCIA	SÍMBOLO DO PROJETO				
PROJETO DE ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO 1	HID NÚMERO DA FRANQUIA 2				
PROJETO DE ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO 2					
ISOMÉTRICO DO PAVIMENTO RESERVATÓRIO 1					
ISOMÉTRICO DO PAVIMENTO RESERVATÓRIO 2					
VISTO	DATA	ESCALA	ÁREA	DESENHO	2 SEQUÊNCIA DAS FRANQUIAS 2 - 2
	ABRIL/2026	INDICADA	16,00 m²	Lucas	
CONCLUÍDO	DESENHO/ARQUIVO				
	SP_Lucas Fabris 2 - PROJETOS/ESTRUTURAL/15 - RESERVATÓRIO - RODOVIÁRIO/FINAL				

DETALHES 03 & 04