



QUADRO DE CARGAS									
CIRC.	TOMADAS			LÂMPADA		TOTAL (W)	FIO mm²	DISJ.	
	100	600	2400	6400	60				
1	7				5	5	1500	4,0	20
2			1				6400	6,0	30
3			1				2400	6,0	30
4	Reserva								
							14300	2x10+T	1x40
Proteção (DR) Bipolar									40mA

800

1825

ÁREA EXISTENTE

TELHA de ALUMÍNIO

calha metálica

PLANTA COBERTURA



DESIGNAÇÃO: AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA		REVISÃO: R1	
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA INDEPENDÊNCIA		ESCALA: INDICADA	
CONTEÚDO: INST. ELÉTRICA / CORTE BB / COBERTURA		DATA: AGO/2026	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Araújo e Urb. Hévelyn Klein Matté		N. DO PROJETO: PRANCHA: 03 FOLHA 03 DE 03	
		ÁREA: 146,00m²	
		DESENHISTA: Hévelyn	
		ARQUIVO: 	