



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO



Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003), na Lei Estadual no 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual no 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificação abaixo qualificada atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8333000405A			
Nome da Edificação: Centro Esportivo Municipal			
Nome Fantasia: Ginásio de Esportes do Centro			
Logradouro público: Rua Duque de Caxias			Nº: 759
Bairro: CENTRO	Município: SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC	CEP: 89990-000	
Complemento: Ginásio Municipal de Esportes		LAT/LONG: (-26.356701,-52.8477059)	
Referência: Salas do Comitê Desportivo Municipal		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	A. C. S.	***392009**
2	F. Q. M.	***223719**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8333001289A	Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área da solicitação (total): 3.104,42 (m²)	Área total dos blocos da solicitação: 3.104,42 (m²)	
Área ampliada/nova: 1.856,28 (m²)	Área alterada: 1.248,14 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)
Nome Solicitante: C. S. L.	CPF/CNPJ: ***.646.489-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 02/03/2026	Quantidade de anexos: 8	Risco do processo: Sem enquadramento

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> SAL - Sinalização para abandono de local	<input checked="" type="checkbox"/> Proteção por extintores
<input checked="" type="checkbox"/> Gerenciamento de riscos e plano de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Instalações de gás combustível (GLP & GN)
<input checked="" type="checkbox"/> Instalações elétricas	<input checked="" type="checkbox"/> Controle de materiais de acabamento e revestimento	<input checked="" type="checkbox"/> Compartimentação (horizontal e/ou vertical);
<input checked="" type="checkbox"/> Proteção Estrutural (TRRF)		

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS
Nenhum risco especial cadastrado

3.3. DETALHES POR BLOCO			
3.3.1. Centro Esportivo (31291)			
Área da solicitação: 3.104,42 (m2)	Área do Bloco: 3.104,42 (m2)	Área aprovada: 3.104,42 (m2)	
Área ampliada/nova: 1.856,28 (m²)	Área alterada: 1.248,14 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 1.842,86 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	Carga de incêndio: Média - 331,27 (MJ/m2)	Situação: EXISTENTE	Lotação Máxima: 992
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: 26,00 (Kg)	
Responsável técnico: CHARLAN SMANIOTTO LUZZATTO		Registro (CREA/CAU/CRT):	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-3 [Local de Reunião de Público] Centro esportivo e de exibição	Ginásio (com arquibancada)	0,00	957,00	1.853,88	0,00	1.853,88
2	F-6 [Local de Reunião de Público] Clubes sociais e diversão	Clubes sociais e salão de festas	0,00	992,00	1.250,54	0,00	1.250,54

#### RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

#### SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[ SE ] - Saídas de emergência	[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local
[ PPE ] - Proteção por extintores	[ PE ] - Gerenciamento de riscos e plano de emergência
[ IE ] - Iluminação de emergência	[ IGC ] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)
[ IEL ] - Instalações elétricas	[ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento
[ COMP ] - Compartimentação (horizontal e/ou vertical);	[ TRRF ] - Proteção Estrutural (TRRF)

#### DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO

Conforme lista de alterações em anexo.

#### 4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

**Resultado:** DEFERIDO

##### Observações:

- Aprovado alteração de layout com ampliação de área.
- A definição de parâmetros para análise e vistoria não exime o responsável técnico de adotar todos os critérios previstos em INs e normas complementares para elaboração de projeto e execução dos sistemas e medidas de SCI.
- Toda e qualquer alteração em relação a edificação deverá ser informada ao CBMSC, a fim de nova fiscalização e adequação, conforme as normas vigentes.

CBMSC, 04/03/2026

#### Assinatura Eletrônica

Leandro Jose DEBONA - 3º Sargento

.....  
NOME

CBMSC, 04/03/2026

.....  
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 8b8f2d19ce0ea497f00f5ad2f3ee336a0e387976