



- A escada será executada em concreto armado e alvenaria estrutural de blocos de concreto;
- O interior da escada deverá ser preenchido com materiais de entulhos e solo local, com posterior compactação;
- Nas faces expostas, degraus, espelhos e plataforma serão executados revestimentos, com chapisco, emboço/massa única e revestimento cerâmico respectivamente
- O revestimento cerâmico utilizado será em dimensões aproximadas de 45x45cm, assentado em prumo, do tipo esmaltado extra, PEI maior ou igual a 4, modelo antideslizante / antiderrapante. A cor do revestimento será em tons de cinza, devendo ser fornecida, antecipadamente, amostra para aprovação do modelo da cerâmica por parte da prefeitura municipal de Rio das Antas.
- Em todos os degraus deverá ser instalada fita adesiva antideslizante, em toda a extensão dos degraus, modelo de referência "safety walk"

