



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO INTERNA

Comunicação Interna nº 009/2024

Balneário Piçarras, 29 de maio de 2024.

Prezada Senhora servidora,

Cumprimentando-o (a) cordialmente, venho através deste apresentar a segunda análise dos catálogos apresentados pelas empresas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 026/2024, Processo Administrativo nº 063/2024.

Item 1: AR-CONDICIONADO 30000 BTU'S - Deve possuir tecnologia INVERTER, com ciclo frio, resfriando área de até 50m², classificação energética A, tensão de alimentação de 220v 60Hz, serpentina de cobre com tratamento anticorrosão. Deve possuir nível de ruído da unidade interna (alto/baixo) entre 30 e 50 DBA, e a unidade externa até 60 DBA. Deve ser alimentado com gás refrigerante do tipo R410A. Unidade interna com tamanho aproximado de 1060 X 360 X 265 MM e unidade externa 1000 X 330 X 850 MM. Movimento da aleta de cima para baixo deve ser automático e da direita para a esquerda manual. Deve possuir no mínimo os seguintes modos de funcionamento: turbo, silencioso, ventilador, autolimpeza e desumidificação. Deve possuir filtro antibacteriano e consumo energético em torno de 2200W. Deve incluir controle remoto. Com instalação em local designado.

EMPRESA: ECOMIX COMERCIO LTDA
MARCA: HQ
APROVADO

Item 2: AR-CONDICIONADO 24000 BTU'S - Deve possuir tecnologia INVERTER, com ciclo frio, resfriando área de até 40m², classificação energética A, tensão de alimentação de 220v 60Hz, serpentina de cobre com tratamento anticorrosão. Deve possuir nível de ruído da unidade interna (alto/baixo) entre 28 e 45 DBA, e a unidade externa até 55 DBA. Deve ser alimentado com gás refrigerante do tipo R410A. Unidade interna com tamanho aproximado de 1060 X 300 X 215 MM e unidade externa 1000 X 330 X 700 MM. Movimento da aleta de cima para baixo deve ser automático e da direita para a esquerda manual. Deve possuir no mínimo os seguintes modos de funcionamento: turbo, silencioso, ventilador, autolimpeza e desumidificação. Deve possuir filtro antibacteriano e consumo energético em torno de 2000W. Deve incluir controle remoto. Com instalação em local designado.

EMPRESA: SUPERAR EIRELI
MARCA: TCL
APROVADO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO INTERNA

Item 4: AR-CONDICIONADO 12000 BTU'S - Deve possuir tecnologia INVERTER, com ciclo frio, resfriando área de até 20m², classificação energética A, tensão de alimentação de 220v 60Hz, serpentina de cobre com tratamento anticorrosão. Deve possuir nível de ruído da unidade interna (alto/baixo) entre 21 e 41 DBA, e a unidade externa até 52 DBA. Deve ser alimentado com gás refrigerante do tipo R410A. Unidade interna com tamanho aproximado de 825 X 300 X 215MM e unidade externa 840 X 310 X 190 MM. Movimento da aleta de cima para baixo deve ser automático e da direita para a esquerda manual. Deve possuir no mínimo os seguintes modos de funcionamento: turbo, silencioso, ventilador, autolimpeza e desumidificação. Deve possuir filtro antibacteriano e consumo energético em torno de 1050W. Deve incluir controle remoto. Com instalação em local designado.	EMPRESA: SUPERAR EIRELI MARCA: TCL APROVADO
Item 5: AR-CONDICIONADO 9000 BTU'S - Deve possuir tecnologia INVERTER, com ciclo frio, resfriando área de até 15m², classificação energética A, tensão de alimentação de 220v 60Hz, serpentina de cobre com tratamento anticorrosão. Deve possuir nível de ruído da unidade interna (alto/baixo) entre 21 e 38 DBA, e a unidade externa até 50 DBA. Deve ser alimentado com gás refrigerante do tipo R410A. Unidade interna com tamanho aproximado de 290 X 500 X 750 MM e unidade externa 160 X 265 X 185 MM. Movimento da aleta de cima para baixo deve ser automático e da direita para a esquerda manual. Deve possuir no mínimo os seguintes modos de funcionamento: turbo, silencioso, ventilador, autolimpeza e desumidificação. Deve possuir filtro antibacteriano e consumo energético em torno de 850W. Deve incluir controle remoto. Com instalação em local designado.	EMPRESA: SUPERAR EIRELI MARCA: TCL APROVADO
Item 6: CORTINA DE AR 150CM - Deve possuir controle remoto, ciclo frio, 150 BTU's, tensão de alimentação 220v 60 Hz, ruído de no máximo 60 DBA. Com instalação em local designado.	EMPRESA: SUPERAR EIRELI MARCA: KOMEKO APROVADO

Cordialmente e a disposição,

Patrick Miranda Moraes

Assessor Adm. de Licitações e Contratos

A Pregoeira

Fabiane Albina Tomelin Campão

Setor de Compras e Contratos

Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras

Avenida Emanuel Pinto, nº 1655 - Centro – Balneário Piçarras – SC – CEP 88.380-000 Tel.: (47) 3347-4747
Home-page: <https://balneariopicarras.atende.net>