

De: Patrick <licitacaopmp@picarras.sc.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2024 11:42
Para: licitacao1@picarras.sc.gov.br
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE n. 008/2024 PMBP

Bom dia,

Os itens 57,58,59 e 60, compreendem somente a porta com fechadura e dobradiça.

Atenciosamente,



Patrick Miranda Moraes
Assessor de Licitações e Contratos
Contato: 47 33-47 4709
licitacaopmp@picarras.sc.gov.br
Av. Emanuel Pinto, 1655 - Centro - Balneário Piçarras - SC

De: licitacao1@picarras.sc.gov.br <licitacao1@picarras.sc.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 1 de março de 2024 17:26
Para: licitacaopmp@picarras.sc.gov.br
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE n. 008/2024 PMBP

Bom dia, Patrick.

Encaminho dúvida suscitada por interessada no PE n. 008/2024 PMBP:

“[...] referente aos itens 57,58,59 e 60, temos o descritivos de portas de madeiras externa e internas nas medidas especificados ,porem consta como completas, que ao entender são as portas com seus caixilhos, vistas, fechadura, dobradiça e a montagem dos itens, sem a sua colocação nas obras, mas na descrição de valores de cotação maxima por unidade aparentemente é referente apenas para as folhas da porta e não elas completas.”

At.te,
Monique G. Monteiro.