



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 05/12/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8055005833A			
Nome da Edificação: PROINFÂNCIA - RIO BRANCO			
Nome Fantasia: PROINFÂNCIA RIO BRANCO			
Logradouro público: RUA MARIA ANDRÉ DE FREITAS			Nº: 1120
Bairro: RIO BRANCO	Município: BRUSQUE/SC		CEP: 88350-738
Complemento:		LAT/LONG: (-27.121494085978,-48.948168754578)	
Referência:		Arquivo: CX 329	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Prefeitura Municipal de Brusque	83.102.343/0001-94

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8055007619A	Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área da solicitação (total): 1.383,93 (m²)	Área total dos blocos da solicitação: 1.383,93 (m²)	
Área ampliada/nova: 265,45 (m²)	Área alterada: 1.118,48 (m²)	Área demolida: 0,00 (m²)
Nome Solicitante: M. H. S.	CPF/CNPJ: ***.189.099.**	Evento: Não
Data da Solicitação: 05/12/2025	Quantidade de anexos: 13	Risco do processo: Risco IV

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
(x) SAL - Sinalização para abandono de local	(x) Iluminação de emergência	(x) Proteção por extintores
(x) Alarme de incêndio	(x) Acesso de viaturas	(x) Saídas de emergência

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS	
Nenhum risco especial cadastrado	

3.3. DETALHES POR BLOCO				
3.3.1. Bloco 01 (389102)				
Área da solicitação: 1.383,93 (m2)		Área do Bloco: 1.383,93 (m2)		Área aprovada: 1.383,93 (m2)
Área ampliada/nova: 265,45 (m²)		Área alterada: 1.118,48 (m²)		Área demolida: 0,00 (m²)
Nº de pavimentos: 1	Altura: --		Área do pavimento Tipo: 265,45 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: NOVA
				Lotação Máxima: 310
Tipo Construtivo: OUTRO	Escada do Bloco: Sem escada		Quantidade de Glp: 90,00 (Kg)	Risco do Bloco: Não simplificado
Resumo do enquadramento simplificado (8753742): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m². Ocupações e destinações em NÃO CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1, ou não foi possível definir limites de lotação entre as ocupações do grupo F e demais ocupações, portanto será no mínimo risco IV.				
Responsável técnico: Maria Helena Schlindwein			Registro (CREA/CAU/CRT): SC154789-6	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-5 [Educacional e cultura física] Pré-escola	Jardins de infância	0,00	190,00	1.383,93	1.383,93	1.383,93

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local	[IE] - Iluminação de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[AI] - Alarme de incêndio
[AVtr] - Acesso de viaturas	[SE] - Saídas de emergência

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
Foi realizado uma ampliação de 265,45m². Apenas o projeto de sistema de Alarme conforme parecer técnico, será realizado na área total da edificação, pois no projeto anterior não foi realizado.

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações:

CBMSC, 05/12/2025

Assinatura Eletrônica

Willian Becker Donadel - 3º Sargento

NOME.....

CBMSC, 05/12/2025

LOCAL E DATA.....

Autenticidade e-SCI: 2045479bcbd51bef48cf558462b26aad42d4a0e5