

HIDRANTE DE RECALQUE

ÁREA EXISTENTE - PROJETO APROVADO
RE8055005833A
PROTOCOLO: A8055006665A

PLANTA BAIXA - CMEI PREFEITO HYLARIO ZEN
ESC.: 1/75

RUA ELMO HORST

RUA ELMO HORST

LEGENDA	
	Extintor pó ABC 4kg - c/ sinalização de parede
	Ponto de iluminação de emergência
	Ponto de iluminação de emergência tipo balizamento (placa iluminada). Fase única
	Ponto de iluminação de emergência tipo balizamento (placa iluminada) indicando o sentido. Fase única
	Ponto de iluminação de emergência tipo balizamento (placa iluminada). Fase dupla
	Ponto de iluminação de emergência tipo balizamento (placa iluminada) indicando o sentido. Fase dupla
	Piso antiderrapante e incombustível
	Hidrante existente
	Bloco autônomo com bateria e 2 faróis (2x 55w)
	CME - Caminhamento das Mangueiras até os ambientes mais extremos da edificação até atingir o ponto máx.
	Central do sistema de detecção e alarme endereçável
	Acionador manual do sistema de detecção e alarme endereçável
	Avisador sonoro e visual com sirene endereçável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRATÉGIA - SIE
ADMINISTRAÇÃO - 2025-2028

AMPLIAÇÃO CEI PREFEITO HYLARIO ZEN
RUA MARIA ANDRÉ DE FREITAS – RIO BRANCO – BRUSQUE – SC

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
CNPJ: 83.102.343/0001-94

Projeto: MARIA HELENA SCHLINDWEIN
CREA/SC: 154789-6

Projeto Preventivo Contra Incêndio
PLANTA BAIXA

Escala: 1/75

Contatos PM Brusque:
Ouv(47) 3251-1833
ouvidor@brusque.sc.gov.br

Contatos Setor: 1900

PCI02