



TUBULAÇÕES																	
DISPOSITIVO	BACIA	BACIA (m²)	ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO		DADOS HIDROLÓGICOS						IMPLANTAÇÃO						
			Trecho	Σ A	Coefic.	Tempo de Concentração		i (mm/h)	Deflúvio (INLET)	Deflúvio Q (m³/s)	L	Decliv.	Seção	V	Q	Q/QP	Relação
			(ha)	(ha)		Mont. (min.)	Trecho (min.)				(m)	(m/m)	Ø (cm)	PLENA	PLENA	<0,8 OK	(h/D)
Sarjeta A	1	6248,06	0,625	0,625	0,90	10,00	2,83	197,987	0,309	0,309	250,00	0,0020	SZCC 140-35	1,078	0,396	0,781	0,660
Sarjeta B	2	921,92	0,092	0,092	0,90	10,00	0,36	197,987	0,046	0,046	32,00	0,0020	SZCC 140-35	1,078	0,396	0,115	0,208
Tubo - 1	1+2	7169,98	0,717	0,717	0,90	12,83	0,41	197,987	0,355	0,355	34,40	0,0030	80	1,441	0,724	0,490	0,507