O presente esclarecimento ao edital de licitação não identifica a empresa, de acordo com orientação da Enap Fundação Escola Nacional de Administração Pública, a fim de prevenir cartéis em licitação.

Concorrência Eletrônica 069/2023

Pedido de Esclarecimento da Empresa A, em 28 de julho:

Bom dia,

Segue solicitação de esclarecimento referente ao edital Concorrência Eletrônica nº 069/2023.

1 - Considerando as especificações do arquivo ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O CONDOMÍNIO HABITACIONAL LUIZ DEMARCHI NO BAIRRO BARRA DO TROMBUDO, o objeto da Concorrência Eletrônica seria execução do sistema em concreto. Atualmente existem equipamentos de outros materiais que garantem total estanqueidade impedindo o contato do efluente com o solo e que atendem a norma técnica NBR 13969/97 e CONAMA 430/2011 com um bom custo benefício. Considerando essas informações é possível fornecer equipamentos com material de fabricação diferentes do especificado mas que atende os requisitos de população e volume do edital?

2- No edital solicita que seja atendido coliformes, e residual de cloro, porém não está previsto caixa de cloração, entendemos que para atender este requisito será necessário incluir uma caixa de cloração no escopo de fornecimento, nosso entendimento está correto?

Fico no aguardo!

Atenciosamente,

Resposta:

Prezados,

Conforme solicitado seguem esclarecimentos às questões levantadas:

Questionamento 1 - Considerando as especificações do arquivo ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O CONDOMÍNIO HABITACIONAL LUIZ DEMARCHI NO BAIRRO BARRA DO TROMBUDO, o objeto da Concorrência Eletrônica seria execução do sistema em concreto. Atualmente existem equipamentos de outros materiais que garantem total estanqueidade impedindo o contato do efluente com o solo e que atendem a norma técnica NBR 13969/97 e CONAMA 430/2011 com um bom custo benefício. Considerando essas informações é possível fornecer equipamentos com material de

O presente esclarecimento ao edital de licitação não identifica a empresa, de acordo com orientação da Enap Fundação Escola Nacional de Administração Pública, a fim de prevenir cartéis em licitação.

fabricação diferentes do especificado mas que atende os requisitos de população e volume do edital?
RESPOSTA: O projeto foi elaborado conforme as especificidades do local e do público a ser atendido, sendo que o material definido para execução do sistema foi o concreto armado. A mudança do material empregado no sistema, apesar de atender a demanda, altera as características do objeto e pode comprometer a legalidade do certame, visto que essa possibilidade não está especificada no Edital publicado.

Questionamento 2 - No edital solicita que seja atendido coliformes, e residual de cloro, porém não está previsto caixa de cloração, entendemos que para atender este requisito será necessário incluir uma caixa de cloração no escopo de fornecimento, nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: O projeto não contempla o atendimento dessas características e a caixa de cloração não deve ser empregada.

Ademais, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.