

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 2202/2026

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **2202/2026**
 Nº Processo: **2202/2026**
 Objeto: **Aquisição de materiais hidráulicos para Rua Frederico Jensen, Bairro Itoupavazinha, DA_21_2616 na cidade de Blumenau/SC., de acordo com projeto desenvolvido pelo Departamento Técnico do SAMAE., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1

Val. Ref. Total: 810.320,84

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.886,33

EXTREMIDADE, TIPO: COM FLANGE E PONTA, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL: 400mm, CLASSE DE PRESSÃO: PN10 - EXTREMIDADE, TIPO: COM FLANGE E PONTA, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL: 400mm, CLASSE DE PRESSÃO: PN10 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM FLANGE CLASSE DE PRESSÃO PN10. REVESTIDA EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA, COMPATÍVEL COM BOLSAS MODELOS JE2GS, JM E JTI CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D - CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO. NÍVEL DE INSPEÇÃO SAMAE: C

Item: 2 Quant.: 1,00 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.145,86

LUVA, TIPO: DE REDUÇÃO, MODELO: COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA (JE2GS), MATERIAL: FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DIÂMETRO: 400 X 300mm, CLASSE DE PRESSÃO: K12 - LUVA, TIPO: DE REDUÇÃO, MODELO: COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA (JE2GS), MATERIAL: FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DIÂMETRO: 400 X 300mm, CLASSE DE PRESSÃO: K12 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Luva de redução de ferro fundido dúctil, com bolsas de junta elástica (JE2GS), fabricada conforme os requisitos da norma NBR 13747 (ou norma vigente), com anel de borracha (conforme os requisitos da norma NBR 7676:2005, ou norma vigente) em SBR (Borracha sintética - Polímero de Estireno-Butadieno), revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi a pó, fornecida com anéis de borracha correspondentes, para redes de distribuição de água potável, para tubos fabricados conforme os requisitos da norma NBR 7675:2005 (ou norma vigente). O material deverá trazer na sua superfície externa em alto relevo: o ano de fabricação, DN, PN, Marca do fabricante, código que permita obter a rastreabilidade do produto. Identificação do ferro dúctil empregado, nº da Norma (NBR 7675:2005 ou norma vigente). Classe de Pressão K12. Serão somente aceitos materiais com no máximo 2 anos de fabricação, ou seja, ano corrente ou imediatamente anterior.

Item: 3 Quant.: 834,00 Unidade: metro Val. Ref.: 801.169,59

TUBO, TIPO: COM PONTA E BOLSA JE2GS, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL: 300mm, CLASSE DE PRESSÃO: K7 - TUBO, TIPO: COM PONTA E BOLSA JE2GS, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL: 300mm, CLASSE DE PRESSÃO: K7 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, PARA CANALIZAÇÕES SOB PRESSÃO, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005, COM GRAFITA ESFEROIDAL MAIOR OU IGUAL A 95% OU GRAU DE NODULARIZAÇÃO SUPERIOR A 80%, CLASSE K7 DN 300mm, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METÁLICO, COM 200 G/M², CONFORME NORMA ABNT NBR 11827:1991 E PINTURA BETUMINOSA. REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO DE ALTO FORNO CONFORME NORMA ABNT NBR 8682:1993, COM BOLSA MODELO JE2GS CONFORME NORMA ABNT NBR 13747:1996, COM ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA CONFORME NORMA ABNT NBR 7676:1996. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D - CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO. NÍVEL DE INSPEÇÃO SAMAE: C (CONFORME EDITAL).

Item: 4 Quant.: 1,00 Unidade: UN Val. Ref.: 1.750,91

TE, DE REDUÇÃO, COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA JE2GS, MATERIAL: FERRO FUNDIDO DÚCTIL, TAMANHO: DN 300 mm x DN 100 mm - TE DE REDUÇÃO FoFo DÚCTIL COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA JE2GS DN300XDN100. Te de redução de ferro fundido dúctil, PN16, com bolsas de junta elástica JE2GS de acordo com a NBR 13747, fabricada de acordo com a NBR 7675:2005, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, ou com pintura de epóxi a pó, fornecida com anéis de borracha correspondentes, para redes de distribuição de água potável, para tubos fabricados de acordo com a NBR 7675:2005.

Item: 5 Quant.: 1,00 Unidade: Peça Val. Ref.: 368,16

CURVA FOFO 90° 100 mm - CURVA FoFo 90° 100mm CURVA 90° FF DÚCTIL COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA DN 100 Curva de 90° de ferro fundido dúctil, com bolsas de junta elástica tipo JE2GS de acordo com a NBR 13747, fabricada de acordo com a NBR 7675, revestida interna e externamente com esmalte anticorrosivo, aderente, não pegajoso, fornecida com anéis de borracha correspondentes, para redes de distribuição de água potável.

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	813.345,40
Licitante 02	810.308,28

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	27/03/2026 09.00.50
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	27/03/2026 09.01.29
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 577.900,00
Licitante 02	Último Lance 578.400,00
Abertura de Vistas	27/03/2026 09.19.30
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	27/03/2026 09.22.44
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - FILIAL - 66.832.825/0003-42 pelo motivo: Com base no Memorando nº MM 046^26 D.T. da Diretoria Técnica disponibilizado junto à esta Plataforma e ao Portal da Transparência, declaro habilitada a empresa HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA pelo atendimento às especificações técnicas e condições do Edital..	
Intenção de Recurso	27/03/2026 14.49.29
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	27/03/2026 14.49.29
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - FILIAL - 66.832.825/0003-42 com o valor de R\$ 577.898,90.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: Daniela Cristina Marcos