



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE HABITE-SE



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o parágrafo 2º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto a ser habitado a partir de: 06/02/2025.

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Registro de Endereço (RE): RE8183000220A | | | |
| Nome da Edificação: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC | | | |
| Nome Fantasia: CAV/UDESC | | | |
| Logradouro público: AVENIDA LUIS DE CAMÕES | | | Nº: 2090 |
| Bairro: CORAL | Município: LAGES/SC | | CEP: 88523-000 |
| Complemento: Universidade | | LAT/LONG: (-27.7927464,-50.306694) | |
| Referência: | | Arquivo: | |
| Blocos Homologados CBMSC: 15 | | Blocos Cadastrados CBMSC: 49 | |

| 2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| NR | Nome Completo | CPF/CNPJ |
| 1 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 83.891.283/0001-36 |
| 2 | E. P. V. | ***022009** |

| 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO | | |
|--|---|-----------------------------|
| Protocolo: H8183003594A | Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT) | Nº de Blocos: 1 |
| Área total da solicitação: 487,18 (m²) | | |
| Nome Solicitante: E. P. V. | CPF/CNPJ: ***.022.009-** | Evento: Não |
| Data da Solicitação: 06/02/2025 | Quantidade de anexos: 4 | Risco do processo: Risco II |

| 3.1. DETALHES POR BLOCO | | | |
|--|---|------------------------------------|--|
| 3.1.1. Patologia Animal (17162) | | | |
| Área da solicitação: 487,18 (m2) | | Área aprovada: 487,18 (m2) | Área do projeto: 487,18 (m2) |
| Nº de pavimentos: 1 | Altura: 3,50 (m) | Área do pavimento Tipo: 487,18 (m) | Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2) |
| Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT) | Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2) | Situação: EXISTENTE | Lotação Máxima: 50 |
| Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL | Escada do Bloco: Sem escada | Quantidade de GIp: -- | |
| Responsável técnico: Eliana Porto Velho | | Registro (CREA/CAU/CRT): SC277986 | |

| OCUPAÇÕES | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------------|------------------------|---------|-----------|-----------------|----------------------|
| NR | Ocupação | Destinação | Altura da ocupação (m) | Lotação | Área (m²) | Área Comum (m²) | Área Solicitada (m²) |
| 1 | E-1 [Educativa e cultura física] Escola em geral | Escolas de segundo e terceiro grau | 0,00 | 0,00 | 487,18 | 487,18 | 487,18 |

| RISCOS ESPECIAIS | |
|---|--|
| Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação. | |

| SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA | |
|---|-----------------------------------|
| [IE] - Iluminação de emergência | [PPE] - Proteção por extintores |
| [SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local | [SE] - Saídas de emergência |

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

Quartel de LAGES/SC, 06/02/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

LAGES/SC, 06/02/2025

LÓCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **0c50afda9c862576030ea3881b8887322bc2a21d**



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE HABITE-SE



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o parágrafo 2º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto a ser habitado a partir de: 13/06/2025.

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Registro de Endereço (RE): RE8183000220A | | | |
| Nome da Edificação: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC | | | |
| Nome Fantasia: CAV/UDESC | | | |
| Logradouro público: AVENIDA LUIS DE CAMÕES | | | Nº: 2090 |
| Bairro: CORAL | Município: LAGES/SC | | CEP: 88523-000 |
| Complemento: Universidade | | LAT/LONG: (-27.7927464,-50.306694) | |
| Referência: | | Arquivo: | |
| Blocos Homologados CBMSC: 37 | | Blocos Cadastrados CBMSC: 52 | |

| 2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| NR | Nome Completo | CPF/CNPJ |
| 1 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 83.891.283/0001-36 |
| 2 | E. P. V. | ***022009** |

| 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO | | |
|--|--|------------------------------|
| Protocolo: H8183003839A | Característica de: Baixa Complexidade RPCI | Nº de Blocos: 1 |
| Área total da solicitação: 154,27 (m²) | | |
| Nome Solicitante: E. P. V. | CPF/CNPJ: ***.022.009-** | Evento: Não |
| Data da Solicitação: 13/06/2025 | Quantidade de anexos: 5 | Risco do processo: Risco III |

| 3.1. DETALHES POR BLOCO | | | |
|--|--|---|---|
| 3.1.1. Piscicultura 2 (331357) | | | |
| Área da solicitação: 154,27 (m2) | | Área aprovada: 154,27 (m2) | Área do projeto: 154,27 (m2) |
| Nº de pavimentos: 2 | Altura: 3,00 (m) | Área do pavimento Tipo: 154,27 (m) | Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2) |
| Complexidade: Baixa Complexidade RPCI | | Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2) | Situação: EXISTENTE Lotação Máxima: 30 |
| Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL | Escada do Bloco: EPF do tipo escada aberta externa | Quantidade de Glp: 13,00 (Kg) | Risco do Bloco: Não simplificado |
| Resumo do enquadramento simplificado (5644335): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 3m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e a somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 200m². Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 90kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0,25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001. O tipo de escada selecionado não permite que esse protocolo seja simplificado. Tipo de escada: EPF do tipo escada aberta externa. | | | |

| OCUPAÇÕES | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------------|---------|-----------|-----------------|----------------------|
| NR | Ocupação | Destinação | Altura da ocupação (m) | Lotação | Área (m²) | Área Comum (m²) | Área Solicitada (m²) |
| 1 | M-11 [Especial] Viveiros | viveiros | 0,00 | 15,00 | 69,79 | 0,00 | 69,79 |
| 2 | E-1 [Educativa e cultura física] Escola em geral | Outros | 3,00 | 15,00 | 84,48 | 0,00 | 84,48 |

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[PPE] - Proteção por extintores

[SE] - Saídas de emergência

[IE] - Iluminação de emergência

[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local

[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO

Realizadas as alterações conforme solicitado.

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO**Resultado:** DEFERIDO**Observações:**

Quartel de LAGES/SC, 13/06/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

.....
NOME

LAGES/SC, 13/06/2025

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 26f46744f6ec6c3e7a9d61a70d2d78ef3143ed40



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE HABITE-SE



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso II da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto a ser habitado a partir de: 21/10/2024.

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Registro de Endereço (RE): RE8183000220A | | | |
| Nome da Edificação: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC | | | |
| Nome Fantasia: CAV/UDESC | | | |
| Logradouro público: AVENIDA LUIS DE CAMÕES | | | Nº: 2090 |
| Bairro: CORAL | Município: LAGES/SC | | CEP: 88523-000 |
| Complemento: Universidade | | LAT/LONG: (-27.7927464, -50.306694) | |
| Referência: | | Arquivo: | |
| Blocos Homologados CBMSC: 4 | | Blocos Cadastrados CBMSC: 47 | |

| 2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| NR | Nome Completo | CPF/CNPJ |
| 1 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 83.891.283/0001-36 |
| 2 | E. P. V. | ***022009** |

| 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO | | |
|--|--|--|
| Protocolo: H8183003393A | Característica de: Baixa Complexidade RPCI | Nº de Blocos: 1 |
| Área total da solicitação: 181,17 (m²) | | |
| Nome Solicitante: E. P. V. | CPF/CNPJ: ***.022.009-** | Evento: Não |
| Data da Solicitação: 21/10/2024 | Quantidade de anexos: 1 | Risco do processo: RPCI sem prévia análise (até 200m²) |

| 3.1. DETALHES POR BLOCO | | | |
|--|------------------|---|--|
| 3.1.1. Barracão Avicultura 2 (17387) | | | |
| Área da solicitação: 181,17 (m2) | | Área aprovada: 181,17 (m2) | Área do projeto: 181,17 (m2) |
| Nº de pavimentos: 1 | Altura: 3,00 (m) | Área do pavimento Tipo: 181,17 (m) | Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2) |
| Complexidade: Baixa Complexidade RPCI | | Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2) | Situação: EXISTENTE |
| Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL | | Escada do Bloco: Sem escada | Quantidade de Glp: -- |

| OCUPAÇÕES | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|------------|------------------------|---------|-----------|-----------------|----------------------|
| NR | Ocupação | Destinação | Altura da ocupação (m) | Lotação | Área (m²) | Área Comum (m²) | Área Solicitada (m²) |
| 1 | M-11 [Especial] Viveiros | Aviários | 0,00 | 0,00 | 181,17 | 181,17 | 181,17 |

| RISCOS ESPECIAIS | |
|---|--|
| Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação. | |

| SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA | | |
|---------------------------------|-------|-----------|
| SISTEMA/MEDIDA | SIGLA | DESCRIÇÃO |

| | | |
|---|-----|---|
| Proteção por extintores | PPE | 1 extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Devendo ainda, ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais com até 100m² em que será necessário somente 1 unidade extintora. Deverá estar conforme Instrução Normativa 6. |
| Saídas de emergência | SE | Adequar conforme Instrução Normativa 9 Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Identificar o número do pavimento caso exista mais de um pavimento; 2. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 3. Não possuir degraus em leque; 4. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 5. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 6. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência. |
| Iluminação de emergência | IE | Isento caso o caminhamento (distância percorrida) dentro do imóvel do ponto mais afastado (com exceção de banheiros, provadores, áreas técnicas) até a saída seja de no máximo 20 m. Caso seja superior a 20 m, deve atender à IN 11. |
| SAL - Sinalização para abandono de local | SAL | Isento conforme IN 13. |
| Instalações de gás combustível (GLP & GN) | IGC | A edificação não fará uso de GLP. |

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

Quartel de LAGES/SC, 21/10/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

LAGES/SC, 21/10/2024

LÓCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **d31b261213459f4eb01c63cad19b273997e93ab7**



Assinaturas do documento



Código para verificação: **68JG2LM0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIANA DOROTEA PORTO VELHO (CPF: 799.XXX.009-XX) em 20/10/2025 às 19:37:03

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:48:14 e válido até 13/07/2118 - 13:48:14.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDA0NDRfNDA0NzJfMjAyNV82OEpHMkxNMA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00040444/2025** e o código **68JG2LM0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.