

Lista de materiais - Nível 02	
Elétrica	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2" - ALTA	26 pç
4x2" - BAIXA	10 pç
4x2" - MÉDIA	14 pç
Caixa PVC octogonal 3x3"	15 pç
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)	17 m
16 mm²	945.78 m
2.5 mm²	
Caixa de passagem - embutir	
AMAC PVC	
Caixa passagem elétrica, embutir, PVC, tampa aparafusada 120x120 x75mm (sinapi 59810)	3 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Interruptor simples - 1 tecla	5 pç
Interruptor simples - 2 teclas	1 pç
Interruptor simples - 3 teclas	1 pç
Placa c/ furo	6 pç
S/ placa	
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa (SINAPI COMPOSIÇÃO 91953)	3 pç
Tomada hex. (NBR 14136) 2P+T 10A - ALTA	9 pç
Tomada hex. (NBR 14136) 2P+T 10A - BAIXA	12 pç
Tomada hex. (NBR 14136) 2P+T 10A MÉDIA	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A MÉDIA	3 pç
Dispositivo de Comando	
Interruptor autom. por presença	
Sensor de presença bivolt, parede com fotocélula qualquer lâmpada potência máxima 1000W, uso interno (SINAPI 39392)	3 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B) 10 A - 5 kA	4 pç
16 A - 5 kA	2 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 63 A - 5 kA	1 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B) 10 A - 5 kA	3 pç
13 A - 5 kA	1 pç
16 A - 5 kA	1 pç
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 25 A	3 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve 1"	6.8 m
3/4"	195.91 m
Iluminação de emergência	
Bloco autônomo - aclaramento Autonomia 1h - 200lm	9 pç
Luminária e acessórios	
Arandela	
Luminária tipo tartaruga, externa em alumínio, com grade 1 lâmpada base e27, potência máxima 40/60 w (SINAPI 38775)	3 pç
Luminária Led Sobrepor	
Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13W (SINAPI composição 103782)	15 pç
Lâmpadas Led	
Base E 27	
Lâmpada led 10W bivolt branca, formato tradicional (SINAPI insumo 38194)	3 pç
Lâmpada led 6W bivolt branca, formato tradicional (SINAPI insumo 38193)	3 pç
Luminária spot de sobrepor	
Luminária spot de sobrepor em alumínio com aleta plástica para 1 lâmpada, base e27 (SINAPI INSUMO 12226)	3 pç
Quadro distrib. chapa pintada - embutir	
Barr. TRIF., disj. geral - DIN - AMAC	
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir em chapa de aço galvanizado, 36 disjuntores DIN, 100A (SINAPI 39762)	1 pç
Sistema emergência & segurança	
Sirene	
Audiovisual 12Vcc a 28Vcc - 90db	1 pç



Legenda de condutos - Nível 02		Legenda - Nível 02	
Elétrica	Direta	2	2 Tomadas médias a 1,00m do piso
	Teto	ARAND	ARAND PAREDE 10W
	Baixa	Bloco	Bloco autônomo ilum. emergência na parede, altura indicada na planta
	Piso	Botoeira1	Botoeira1 tecla - 0,40m do piso
		Caixa	Caixa de passagem
Legenda de fiação - Nível 02		Interruptor	Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
		Interruptor	Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso
		Interruptor	Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso
		Interruptor	Interruptor simples 3 teclas - 1,00m do piso
		Interruptor	Interruptor simples e Tomada hexagonal
		Luminária	Luminária LED 12W
		Luminária	Luminária spot de sobrepor
		Quadro	Quadro de distribuição
		Sirene	Sirene
		Tomada	Tomada alta, altura indicada na planta
		Tomada	Tomada alta, altura indicada na planta
		Tomada	Tomada baixa a 0,40m do piso
		Tomada	Tomada baixa a 2,20m do piso
		Tomada	Tomada média a 1,10m do piso - AMAC

Legenda das indicações - Nível 02	
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC24000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC9000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
Lum	Luminárias sobrepor - Led redondo sobrepor bivolt 12/13W



Associação dos Municípios do Acre

Rua Isaura Parente, 2.931- Estação Experimental  
CEP 69.915-000 Fone. (68) 2102 - 2777 E-mail: amac@amac.com.br

MINISTÉRIO DA DEFESA		CONVÊNIO	ANO	TIPO	FOLHA	MODIFICAÇÕES
PCN		 942437	2023	ELE	7 /11	A
Programa Calha Norte						B
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jordão		LOCAL DA OBRA: Rua Governador Romildo Magalhães - S/N, Jordão/AC				C
OBRA: Construção de Centro Cultural				ÁREAS:		D
Detalhe D3, D4, D5 nível 2						E
				A. do lote		F
AUTOR: Thiago Miranda Araújo De Lima TÉCNICO EM ELABORAÇÃO CREF 4.89952/088	DES: Thiago Miranda		DATA: 19/09/2024			G
V P R E F E I T O M U N I C I P A L	COORDENADAS: Lat.: 9.191330° Long.: -71.960280°		DIM.: CENTÍMETRO			H
AUTOR		ESC.:				I
				INDICADA		