

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 080/2024R – Processo 080/2024R – Lote 1

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade compradora	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Endereço – UF	Rua Erwino Menegotti 85 até 478/479, Chico de Paulo, Jaraguá do Sul - SC, CEP: 89254-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Não
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Madeline Durgant Tesser Espanhol
Telefone	(47) 2106 - 9173
E-mail	madeline.tesser@samaejs.com.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Sim
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	26/11/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	12/12/2024 às 08:45:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	12/12/2024 às 09:00:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	12/12/2024 às 09:01:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Somente do vencedor na fase de aceitação
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Não
Critério de definição de variação mínima entre os lances	0,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 19/12/2024 às 11:53:53
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail

A

Amul

Participante 3 - Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	08.995.622/0001- 09	Toledo - PR	R\$ 175.000,00	Participante 3 - Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	(45) 3252 - 0386	vendas@conceitosul.com.br
---	------------------------	----------------	----------------	---	------------------------	---------------------------

Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	Participante 2	26.773.189/0001- 49	andrerocha198@hotmail.com	Santa Cruz do Sul - RS	(51) 9875 - 0108
Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	Participante 3	08.995.622/0001- 09	vendas@conceitosul.com.br	Toledo - PR	(45) 3252 - 0386
FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	Participante 1	34.765.067/0001- 39	construtorafornariltada@hotmail.com	Ponte Serrada - SC	(49) 3435 - 0662

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
09/12/2024	08:50:44	Participante 1 - FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	R\$ 225.510,00	Não
11/12/2024	13:46:33	Participante 2 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	R\$ 225.000,00	Não
11/12/2024	15:36:05	Participante 3 - Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	R\$ 225.850,00	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
12/12/2024	09:05:24	Participante 1 - FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	R\$ 223.000,00	Sim
12/12/2024	09:05:54	Participante 3 - Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	R\$ 222.950,00	Sim
12/12/2024	09:06:09	Participante 2 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	R\$ 222.000,00	Sim
12/12/2024	09:08:32	Participante 3 - Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	R\$ 221.990,00	Sim
12/12/2024	09:08:59	Participante 2 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	R\$ 221.500,00	Sim
12/12/2024	09:10:17	Participante 3 - Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	R\$ 221.450,00	Sim
12/12/2024	09:11:27	Participante 2 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	R\$ 221.400,00	Sim
12/12/2024	09:11:40	Participante 3 - Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	R\$ 221.100,00	Sim
12/12/2024	09:11:56	Participante 2 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	R\$ 221.000,00	Sim
12/12/2024	09:12:44	Participante 3 - Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	R\$ 177.500,00	Sim
12/12/2024	09:13:46	Participante 2 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	R\$ 176.500,00	Sim
12/12/2024	09:14:51	Participante 1 - FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	R\$ 176.480,00	Sim
12/12/2024	09:15:21	Participante 2 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	R\$ 176.400,00	Sim
12/12/2024	09:16:15	Participante 3 - Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	R\$ 175.000,00	Sim
12/12/2024	09:17:01	Participante 2 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	R\$ 174.900,00	Sim
12/12/2024	09:18:10	Participante 1 - FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	R\$ 174.500,00	Sim
12/12/2024	09:18:30	Participante 2 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	R\$ 174.000,00	Sim
12/12/2024	09:20:13	Participante 1 - FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	R\$ 173.950,00	Não
12/12/2024	09:20:34	Participante 2 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	R\$ 173.800,00	Não

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
26/11/2024	08:01:25:402	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
12/12/2024	08:45:13:387	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
12/12/2024	09:01:18:466	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1

12/12/2024	09:02:52:265	Pregoeiro - Bom dia!
12/12/2024	09:03:43:653	Pregoeiro - Vamos iniciar a disputa de lances!
12/12/2024	09:04:12:133	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
12/12/2024	09:12:12:071	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
12/12/2024	09:12:44:389	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/12/2024	09:13:46:463	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/12/2024	09:14:51:512	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/12/2024	09:15:21:204	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/12/2024	09:16:15:990	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/12/2024	09:17:01:344	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/12/2024	09:18:10:556	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/12/2024	09:18:30:790	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/12/2024	09:20:13:337	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/12/2024	09:20:34:195	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
12/12/2024	09:22:34:280	Sistema - Participante 2 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
12/12/2024	09:22:34:280	Sistema - Participante 2, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
12/12/2024	09:22:34:295	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/12/2024	09:24:23:045	Pregoeiro - Sr. licitante, aguardo a redefinição dos itens no sistema, e inclusão dos documentos solicitados no edital.
12/12/2024	09:25:36:060	Pregoeiro - Encerrada a etapa de negociação e aceitação será disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inserção da Proposta Readequada e a planilha orçamentária, devendo ter descrito todos os percentuais que compõem sua proposta. O BDI, tanto o referencial quanto o diferenciado, deverá estar inserido dentro dos quartis descritos no acórdão 2622/2013 do TCU.
12/12/2024	09:33:59:582	Sistema - Participante 2 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
12/12/2024	09:39:45:461	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo de ficha técnica
12/12/2024	09:41:41:245	Pregoeiro - A proposta readequada e a planilha orçamentária não foram inseridas juntas. Vou reabrir o comando para que faça a inclusão.
12/12/2024	09:41:52:580	Sistema - Participante 2, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
12/12/2024	09:43:51:897	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo de ficha técnica
12/12/2024	09:44:31:372	Participante 2 - A planilha orçamentaria estamos terminando o preenchimento
12/12/2024	09:46:23:661	Pregoeiro - Só utilize o comando para encaminhar toda essa documentação. Vou deixar aberto novamente.
12/12/2024	09:46:30:611	Sistema - Participante 2, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
12/12/2024	10:12:04:930	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo de ficha técnica
12/12/2024	10:14:39:858	Pregoeiro - SR. licitante além da planilha orçamentária é necessário a Proposta readequada conforme Anexo XIII do edital.
12/12/2024	10:14:53:570	Sistema - Participante 2, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
12/12/2024	10:15:00:056	Pregoeiro - No aguardo.
12/12/2024	10:19:36:700	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo de ficha técnica
12/12/2024	10:24:34:807	Pregoeiro - Gentileza aguardar análise da documentação.
12/12/2024	11:11:09:798	Pregoeiro - Prezados, a área técnica solicitou mais tempo para realização da diligência na documentação. Sendo assim, retornaremos as 13h30min para continuidade da sessão
12/12/2024	11:11:24:258	Pregoeiro - Todos convocados a retornar
12/12/2024	11:11:40:268	Pregoeiro - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Suspenso para diligência.. Retorno da sessão Sine Die.
12/12/2024	11:12:10:274	Pregoeiro - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Suspenso para diligência.. Agendado retorno da sessão no dia 12/12/2024 às 13:30:00

2

David

12/12/2024	13:31:16:176	Pregoeiro - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
12/12/2024	13:31:28:282	Pregoeiro - Boa tarde!
12/12/2024	13:32:21:244	Pregoeiro - Segue resposta quanto a diligência dos documentos apresentados:
12/12/2024	13:32:41:364	Pregoeiro - pós análise dos documentos enviados, entendemos que a proponente apresentou documentação atendendo às exigências no que se refere à etapa de julgamento e aceitação da proposta, não havendo sobrepreços ou inexequibilidade na Planilha Orçamentária da Proponente, estando, portanto, apta para contratação no que se refere ao preço global e planilha orçamentária com custos unitários. Contudo, se faz necessária a adequação dos coeficientes adotados para os itens unitários que compõem a aba Composições da planilha, haja vista que o valor final para cada composição deve ser igual ao valor unitário informado na aba Planilha Orçamento, sem a consideração do BDI. Considerando que tal situação não altera o preço global ofertado pela Proponente, entendemos que seja devida e coerente esta adequação da planilha orçamentária. Com relação ao BDI, a proponente atende às solicitações do edital. Ademais, foram encaminhados ainda documentos quanto ao produto a ser utilizado na impermeabilização e laudos de ensaios. Informamos que estes documentos estão sendo analisados e avaliados junto com a etapa de habilitação técnica.
12/12/2024	13:33:28:918	Pregoeiro - Foi evidenciado a necessidade de correção na planilha orçamentária conforme informado acima.
12/12/2024	13:34:09:376	Pregoeiro - Vou abrir o comando para inserção da planilha reajustada.
12/12/2024	13:34:15:641	Sistema - Participante 2, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
12/12/2024	13:34:23:589	Pregoeiro - No aguardo.
12/12/2024	13:38:31:770	Participante 2 - Boa tarde, iremos ajustar.
12/12/2024	13:57:03:688	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo de ficha técnica
12/12/2024	14:05:06:566	Pregoeiro - Conforme a área técnica a planilha foi ajustada corretamente.
12/12/2024	14:05:11:426	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES
12/12/2024	14:05:11:429	Sistema - Participante A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
12/12/2024	14:08:35:638	Sistema - O Participante A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES, inseriu documento(s) de habilitação.
12/12/2024	14:17:36:787	Pregoeiro - Gentileza aguardar a análise.
12/12/2024	15:43:44:319	Pregoeiro - Estamos aguardando diligência com a área técnica.
12/12/2024	15:58:50:393	Pregoeiro - Sr. licitante, após a diligência com a área técnica ficaram algumas dúvidas em relação aos documentos.
12/12/2024	15:59:24:765	Pregoeiro - Os Atestados de Capacidade Técnica não estão relacionados com a CAT apresentada.
12/12/2024	16:00:01:343	Pregoeiro - Nos aludos encaminhados não foi possível identificar que o material se trata de Manta Asfáltica Aluminizada.
12/12/2024	16:00:10:584	Pregoeiro - Pode nos esclarecer?
12/12/2024	16:00:40:997	Pregoeiro - *laudos
12/12/2024	16:07:38:861	Pregoeiro - Os atestados apresentados possuem a CAT - Certidão de Acervo Técnico?
12/12/2024	16:09:25:451	Participante 2 - Boa tarde! Acontece que houve um erro grotesco na hora de registrar os atestados que estão vinculados ao nosso respo
12/12/2024	16:09:47:399	Participante 2 - só um instante
12/12/2024	16:11:14:553	Participante 2 - Os atestados não foram vinculados , pois as ART foram feitas posterior a conclusão da obra. Estamos em processo de retificação para que possamos incluir os atestados a CAT
12/12/2024	16:17:44:998	Pregoeiro - Não possuem a CAT então.
12/12/2024	16:19:40:535	Participante 2 - Somente do engenheiro e sem atestado vinculado
12/12/2024	16:20:26:959	Participante 2 - Quanto aos laudos, posso enviar um outro documento, mais detalhado?
12/12/2024	16:25:04:958	Pregoeiro - Gentileza encaminhar os laudos detalhados.
12/12/2024	16:25:16:065	Sistema - Participante A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
12/12/2024	16:29:09:133	Sistema - O Participante A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES, inseriu documento(s) de habilitação.
12/12/2024	16:30:15:138	Participante 2 - Boletim técnico anexado. Havíamos anexado da manta poliester, agora colocamos da aluminizada
12/12/2024	16:31:24:564	Pregoeiro - Prezados vou remeter os laudos a nova análise. Vou avaliar a questão da CAT e retornaremos em

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

		nova sessão para passar o resultado.
12/12/2024	16:32:30:820	Pregoeiro - Retornaremos dia 17/12/2024 as 9h devido a outras licitações já marcadas em datas anteriores.
12/12/2024	16:32:43:221	Participante 2 - Peço que avaliem a quantidade de atestados que temos., pois temos uma vasta experiência no ramos.
12/12/2024	16:34:07:396	Pregoeiro - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Suspenso para análise e diligência.. Retorno da sessão Sine Die.
12/12/2024	16:34:47:138	Pregoeiro - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Retorno da sessão.. Agendado retorno da sessão no dia 17/12/2024 às 09:00:00
17/12/2024	09:00:46:285	Pregoeiro - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
17/12/2024	09:02:03:164	Pregoeiro - Bom dia!
17/12/2024	09:08:24:703	Pregoeiro - Inabilitação do Participante A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES: Considerando que não foi apresentado a CAT - Certidão de Acervo Técnico para os atestados apresentados e este era um requisito de habilitação. Quanto aos demais documentos apresentados segue relatório da diligência: Foram apresentados relatórios de ensaios em mantas asfálticas, elaborados pelo INSTITUTO FALCÃO BAUER DE QUALIDADE (organismo de certificação brasileiro acreditado pela CGCRE do Inmetro) para a empresa QUALITÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA VEDAÇÃO LTDA, sendo que foram apresentados três relatórios de ensaios e cada relatório refere-se a um tipo de manta em específico. Em todos os relatórios apresentados as mantas asfálticas são de Classe A, porém em dois relatórios apresentados as mantas asfálticas são do Tipo III que não corresponde ao objeto licitado. No relatório de ensaio em que a manta asfáltica apresentada é do Tipo II, foi utilizado para determinação da espessura o Método A que é aplicado para mantas asfálticas com ambas as faces lisas. Importante salientar que de acordo com o item 3.2 da NBR 9952/2014, "faces lisas" corresponde à faces que não apresentam materiais de revestimento (por exemplo, lâmina metálica, grânulos de ardósia e outros) e/ou não apresentam tratamentos durante a fase de produção que resultam em uma superfície plana. Nesse caso, a manta asfáltica Tipo II apresentada no relatório do ensaio também não corresponde ao objeto licitado, uma vez que o objeto corresponde a manta asfáltica aluminizada. Sendo assim, a empresa está inabilitada.;
17/12/2024	09:08:24:838	Sistema - Após inabilitação do Participante A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA
17/12/2024	09:08:24:843	Sistema - Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
17/12/2024	09:08:24:843	Sistema - Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
17/12/2024	09:08:24:843	Sistema - Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
17/12/2024	09:09:59:049	Pregoeiro - Sr. licitante Fornari, esta é sua última oferta?
17/12/2024	09:15:08:095	Participante 1 - Bom dia! Sim Sr Pregoeiro está é nossa última oferta, estamos no limite
17/12/2024	09:16:19:377	Pregoeiro - Gentileza redefinir os itens e incluir os documentos solicitados. Planilha orçamentária e proposta readequada.
17/12/2024	09:24:56:281	Participante 1 - Logo inserimos os documentos
17/12/2024	09:27:11:594	Pregoeiro - Certo, primeiro redefina os valores. Após inclua os documentos no comando de ficha técnica.
17/12/2024	09:27:32:989	Pregoeiro - Documentos de habilitação serão solicitados posteriormente.
17/12/2024	09:35:12:524	Sistema - Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
17/12/2024	10:54:03:980	Pregoeiro - Sr. licitante alguma dificuldade para incluir os documentos solicitados?
17/12/2024	11:13:59:333	Sistema - FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA incluiu arquivo de ficha técnica
17/12/2024	11:18:00:075	Participante 1 - Sr Pregoeiro, não abre para inserir os documentos de habilitação, preciso aguardar?
17/12/2024	11:22:05:534	Pregoeiro - Sim. Documentos de habilitação serão solicitados posteriormente.
17/12/2024	11:22:32:167	Pregoeiro - Agora estamos realizando diligência em relação aos documentos apresentados na ficha técnica.
17/12/2024	11:38:11:331	Pregoeiro - Sr. licitante a área técnica está solicitando o envio da planilha conforme Planilha Orçamentária disponibilizada no site do Samae: https://www.samaejs.com.br/licitacoes/edital-de-pregao-eletronico-no-080-2024/
17/12/2024	11:41:41:961	Pregoeiro - Vou abrir o comando para que insira o documento.
		Sistema - Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, insira novos documentos de ficha técnica

Handwritten signatures and initials in blue ink.

17/12/2024	11:41:46:914	através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
17/12/2024	11:57:29:516	Pregoeiro - Prezados, vou suspender a licitação para almoço e retornamos as 13h.
17/12/2024	11:57:46:577	Pregoeiro - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Intervalo de almoço.. Retorno da sessão Sine Die.
17/12/2024	11:58:24:758	Pregoeiro - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Reabertura da sessão.. Agendado retorno da sessão no dia 17/12/2024 às 13:00:00
17/12/2024	13:00:32:282	Pregoeiro - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
17/12/2024	13:00:32:727	Sistema - Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
17/12/2024	13:01:42:478	Sistema - FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA incluiu arquivo de ficha técnica
17/12/2024	13:05:32:134	Pregoeiro - Boa tarde!
17/12/2024	13:05:58:085	Pregoeiro - Os documentos serão diligenciados, gentileza aguardar o parecer.
17/12/2024	14:39:40:098	Pregoeiro - Sr. licitante existem algumas inconsistências na sua planilha, o valor do custo unitário está diferente da planilha do primeiro envio assim como o BDI baixou de 29,11% para 13,14%. A planilha de composição do BDI de 13,14% não está numa situação de intervalo admissível. O valor final da proposta está conforme seu último lance ofertado sem majoração porém precisa verificar essas inconsistências. O laudo apresentado não se refere ao mesmo objeto da licitação, pois o que estamos comprando é MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM, TIPO II, CLASSE A e o Laudo apresentado é de Manta Tipo III A.
17/12/2024	14:44:28:949	Participante 1 - Sr Pregoeiro, sobre a Planilha foi minha Contabilidade quem fez, podemos ter um tempo maior para refazer....A respeito da Manta tipo III se referindo ao asfalto é superior ao tipo II, a qualidade é superior ao tipo II
17/12/2024	14:46:57:847	Participante 1 - Trabalhamos a mais de 15 anos, utilizando este tipo de Manta e não tem dado problemas e damos 10 anos de garantia desse material
17/12/2024	14:49:22:022	Pregoeiro - Na planilha COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE COBERTURAS os totais conforme a área técnica devem fechar com o custo unitário e não com o valor final da proposta.
17/12/2024	14:49:52:245	Participante 1 - Nossa Empresa só trabalha com a manta tipo III, onde o Laudo enviado o asfalto é superior ao tipo II sendo está superior ao tipo II exigido neste Edital
17/12/2024	14:50:03:333	Pregoeiro - Vou verificar a questão do material Classe III.
17/12/2024	14:51:35:438	Participante 1 - A respeito da Planilha, nossa Contabilidade irá ajustar
17/12/2024	14:54:12:427	Participante 1 - Por gentileza consegue nos dar um tempo maior o Contador solicitou
17/12/2024	15:45:56:530	Participante 1 - O Sistema irá abrir para inserir a Planilha?
17/12/2024	16:04:18:672	Pregoeiro - Sim, vou abrir o comando para inserção.
17/12/2024	16:04:22:847	Sistema - Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
17/12/2024	16:08:10:450	Sistema - FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA incluiu arquivo de ficha técnica
17/12/2024	16:25:58:475	Pregoeiro - Sr. licitante a planilha do BDI continua fora do intervalo admissível.
17/12/2024	16:26:20:318	Pregoeiro - O BDI, tanto o referencial quanto o diferenciado, deverá estar inserido dentro dos quartis descritos no acórdão 2622/2013 do TCU.
17/12/2024	16:28:59:589	Participante 1 - Já enviado ao contador, para refazer....
17/12/2024	17:00:27:342	Sistema - Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
17/12/2024	17:01:04:789	Participante 1 - Logo enviamos
17/12/2024	17:23:28:556	Pregoeiro - Vou aguardar o envio da planilha e encaminharei para diligência com a área técnica. Após irei suspender a sessão e retornaremos amanhã dia 18/12/2024 a partir das 13h.
17/12/2024	17:33:10:600	Sistema - FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA incluiu arquivo de ficha técnica
17/12/2024	17:35:38:082	Pregoeiro - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Suspenso para diligência.. Retorno da sessão Sine Die.
17/12/2024	17:36:15:052	Pregoeiro - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Reabertura da sessão.. Agendado retorno da sessão no dia 18/12/2024 às 13:00:00
18/12/2024	13:00:26:089	Pregoeiro - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
18/12/2024	13:00:26:501	Sistema - Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação

g

David

		através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
18/12/2024	13:04:59:119	Pregoeiro - Boa tarde!
18/12/2024	13:11:23:318	Participante 1 - Boa tarde! Não está abrindo
18/12/2024	13:11:58:313	Participante 1 - Essa tela apresenta todos os documentos que foram previamente inseridos no menu à esquerda "Documentos de Habilitação". Evite sua inabilitação! Selecione apenas os documentos que estão sendo solicitados nesse edital.
18/12/2024	13:12:07:730	Pregoeiro - Sr. licitante conforme a área técnica a planilha orçamentaria está correta.
18/12/2024	13:12:10:908	Participante 1 - Está aparecendo isso
18/12/2024	13:12:34:198	Pregoeiro - Você já vinculou os documentos?
18/12/2024	13:15:34:793	Participante 1 - Não deixava anexar, junto com a Proposta inicial
18/12/2024	13:16:22:473	Pregoeiro - Precisa vincular os documentos, caso esteja com dificuldade gentileza entrar em contato com o suporte da plataforma BBMMET.
18/12/2024	13:31:11:479	Pregoeiro - O laudo será avaliado juntamente com a qualificação técnica.
18/12/2024	13:38:32:909	Sistema - O Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
18/12/2024	13:40:55:668	Participante 1 - O nome do arquivo com todos os documentos está descrito como "TODOS OS DOCUMENTOS", favor verificar se estão corretos, qualquer duvida gentileza nos comunicar.
18/12/2024	13:48:52:814	Pregoeiro - Estamos analisando.
18/12/2024	13:49:52:625	Pregoeiro - 16.6. A proponente deverá apresentar certificação de qualidade emitida pelo IBI – Instituto Brasileiro de Impermeabilização ou pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que deverá ser anexada a proposta técnica, comprovando que a manta asfáltica a ser utilizada nos serviços de impermeabilização atende plenamente as exigências da NBR 9952/2014, conforme descrito no item 6.1. A não apresentação da certificação poderá ser motivo de desclassificação.
18/12/2024	13:50:53:128	Pregoeiro - Este documento mencionado acima se trata da análise da Manta encaminhada na ficha técnica?
18/12/2024	14:25:39:491	Participante 1 - Quanto ao questionamento feito pelo pregoeiro. A manta asfáltica em alumínio, poliéster, tipo III, classe A, atende as normas técnicas NBR 9952/2014 conforme em anexo relatório de ensaio, e ficha técnica do material. O material em questão tem qualidade superior ao licitado (Manta asfáltica tipo II, classe A), em todos os requisitos, resistência, flexibilidade, estabilidade, absorção de água. A fabricante não possui certificação no IMETRO, visto que a certificação é feita em laboratório próprio. Todos os produtos são analisados em laboratório para somente assim realizar a entrega do material.
18/12/2024	14:32:47:841	Participante 1 - Seguindo o questionamento, a empresa Fornari Impermeabilização pode ainda, havendo dúvidas nos documentos anexados, realizar por conta própria junto ao IMETRO a análise e certificação de que o material em questão atenda a normativa NBR 9952/2014, no entanto isso pode levar alguns dias para a realização do procedimento.
18/12/2024	15:09:38:906	Pregoeiro - Inabilitação do Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA: Recebemos o seguinte parecer da área técnica: com relação à CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DA MANTA ASFÁLTICA a ser utilizada nos serviços de impermeabilização, o edital solicita que seja apresentada certificação de qualidade emitida pelo IBI – Instituto Brasileiro de Impermeabilização ou pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que deverá ser anexada a proposta técnica, comprovando que a manta asfáltica a ser utilizada nos serviços de impermeabilização atende plenamente as exigências da NBR 9952/2014, conforme descrito no item 6.1. A não apresentação da certificação poderá ser motivo de desclassificação. Considerando que a proponente informou que "a fabricante não possui certificação no IMETRO, visto que a certificação é feita em laboratório próprio. Todos os produtos são analisados em laboratório para somente assim realizar a entrega do material", entendemos que a proponente não atende ao item previsto em edital, o qual deixa explícito que se faz necessária a apresentação de certificação de qualidade emitida pelo IBI – Instituto Brasileiro de Impermeabilização ou pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, sendo a não apresentação motivo de desclassificação. ;
18/12/2024	15:09:39:022	Sistema - Após inabilitação do Participante FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.
18/12/2024	15:09:39:024	Sistema - Participante Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda., é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
18/12/2024	15:09:39:025	Sistema - Participante Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda. redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
18/12/2024	15:09:39:025	Sistema - Participante Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda., insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

18/12/2024	15:10:53:276	Pregoeiro - Sr. licitante Conceito Sul, consegue nos conceder um desconto?
18/12/2024	15:27:09:134	Pregoeiro - Aguardo manifestação.
18/12/2024	15:31:43:292	Participante 3 - Boa tarde
18/12/2024	15:33:42:776	Pregoeiro - Boa tarde!
18/12/2024	15:33:58:332	Participante 3 - Esse é o nosso melhor preço que conseguimos ofertar.
18/12/2024	15:34:28:483	Pregoeiro - Certo, gentileza inclua a proposta readequada e planilha orçamentária.
18/12/2024	15:34:43:330	Pregoeiro - E redefina os valores dos itens.
18/12/2024	15:38:54:076	Sistema - Participante Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda. redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
18/12/2024	15:47:30:889	Sistema - Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda. incluiu arquivo de ficha técnica
18/12/2024	15:48:12:531	Participante 3 - Coloquei todos os documentos em um único PDF
18/12/2024	15:51:42:044	Pregoeiro - Gentileza aguardar diligência com a área técnica.
18/12/2024	16:39:33:277	Pregoeiro - Prezados, a área técnica solicitou mais tempo para responder a diligência. Sendo assim, tendo em vista que temos mais duas etapas para dar continuidade vou suspender a sessão e retornamos amanhã as 09h
18/12/2024	16:39:52:773	Pregoeiro - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Suspenso para diligência.. Retorno da sessão Sine Die.
18/12/2024	16:40:16:366	Pregoeiro - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Reabertura da sessão.. Agendado retorno da sessão no dia 19/12/2024 às 09:00:00
19/12/2024	09:01:53:908	Pregoeiro - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
19/12/2024	09:01:55:312	Sistema - Participante Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda., insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
19/12/2024	09:02:38:099	Pregoeiro - Bom dia!
19/12/2024	09:02:47:508	Participante 3 - Bom dia!
19/12/2024	09:03:11:841	Pregoeiro - Documentação aprovada pela área técnica. Gentileza incluir os documentos de habilitação.
19/12/2024	09:03:42:690	Pregoeiro - Laudo será avaliado junto com os documentos de qualificação técnica.
19/12/2024	09:07:51:660	Participante 3 - Vou entrar em contato com sistema, pois não está aparecendo a opção de inserir os documentos.
19/12/2024	09:12:14:103	Pregoeiro - No aguardo
19/12/2024	09:14:29:503	Sistema - O Participante Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda., inseriu documento(s) de habilitação.
19/12/2024	09:21:47:182	Pregoeiro - Gentileza aguardar a análise.
19/12/2024	11:07:27:009	Pregoeiro - Prezados após análise dos documentos de habilitação verificamos que a documentação apresentada está de acordo com as exigências editalícias. Quanto a documentação de qualificação técnica, recebemos parecer favorável na diligência com a área técnica. Sendo assim, declaro a empresa Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda vencedora para o certame.
19/12/2024	11:07:47:314	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
19/12/2024	11:38:57:239	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
19/12/2024	11:38:57:241	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.
19/12/2024	11:43:53:210	Pregoeiro - Até mais! Adjudicação e Homologação são realizadas pela Autoridade Competente.
19/12/2024	11:53:41:103	Autoridade Competente - Lote adjudicado ao vencedor participante Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.. Iniciada a homologação da licitação.
19/12/2024	11:53:53:242	Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 080/2024R - Processo nº 080/2024R

Ao(s) 12 dia(s) do mês de Dezembro do ano de 2024, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Madeline Durgant Tesser Espanhol do(a) Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, inscrito no CNPJ sob o nº 84.438.381/0001-85, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 2:31:01 PM do dia 19 de Dezembro de 2024

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	26.773.189/0001-49
Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	08.995.622/0001-09
FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	34.765.067/0001-39

LOTE 1 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - Critério de fechamento: Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: Impermeabilização de superfície com manta asfáltica aluminizada 3 mm, tipo II, Classe A (NBR 9952), aplicada sobre imprimção com primer asfáltico, incluso limpeza de superfície com jato de alta pressão e transporte vertical dos materiais e equipamentos na operação.

Quantidade: 1.000 Preço unitário:R\$ 82,00 Valor Final:R\$ 82.000,00 Marca/Modelo:

Item nº 2 - Objeto: Impermeabilização de superfície com manta asfáltica aluminizada 3 mm, tipo II, classe A (NBR 9952), incluso limpeza de superfície com jato de alta pressão e transporte vertical dos materiais e equipamentos na operação - Exclusive imprimção com primer asfáltico.

Quantidade: 1.500 Preço unitário:R\$ 62,00 Valor Final:R\$ 93.000,00 Marca/Modelo:

Valor Global (final):R\$ 175.000,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
Conceito Sul Manta Asfáltica Ltda.	Participante 3	08.995.622/0001-09	R\$ 225.850,00	R\$ 175.000,00	Sem Marca	Não

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
FORNARI IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	Participante 1	34.765.067/0001-39	R\$ 225.510,00	R\$ 173.950,00	Sem Marca	Sim

Justificativa

Recebemos o seguinte parecer da área técnica: com relação à CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DA MANTA ASFÁLTICA a ser utilizada nos serviços de impermeabilização, o edital solicita que seja apresentada certificação de qualidade emitida pelo IBI – Instituto Brasileiro de Impermeabilização ou pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que deverá ser anexada a proposta técnica, comprovando que a manta asfáltica a ser utilizada nos serviços de impermeabilização atende plenamente as exigências da NBR 9952/2014, conforme descrito no item 6.1. A não apresentação da certificação poderá ser motivo de desclassificação. Considerando que a proponente informou que “a fabricante não possui certificação no IMETRO, visto que a certificação é feita em laboratório próprio. Todos os produtos são analisados em laboratório para somente assim realizar a entrega do material”, entendemos que a proponente não atende ao item previsto em edital, o qual deixa explícito que se faz necessária a apresentação de certificação de qualidade emitida pelo IBI – Instituto Brasileiro de Impermeabilização ou pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, sendo a não apresentação motivo de desclassificação.

A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES	Participante 2	26.773.189/0001-49	R\$ 225.000,00	R\$ 173.800,00	Sem Marca	Sim
------------------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------	-----------	-----

Justificativa

Considerando que não foi apresentado a CAT - Certidão de Acervo Técnico para os atestados apresentados e este era um requisito de habilitação. Quanto aos demais documentos apresentados segue relatório da diligência: Foram apresentados relatórios de ensaios em mantas asfálticas, elaborados pelo INSTITUTO FALCÃO BAUER DE QUALIDADE (organismo de certificação brasileiro acreditado pela CGCRE do Inmetro) para a empresa QUALITÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA VEDAÇÃO LTDA, sendo que foram apresentados três relatórios de ensaios e cada relatório refere-se a um tipo de manta em específico. Em todos os relatórios apresentados as mantas asfálticas são de Classe A, porém em dois relatórios apresentados as mantas asfálticas são do Tipo III que não corresponde ao objeto licitado. No relatório de ensaio em que a manta asfáltica apresentada é do Tipo II, foi utilizado para determinação da espessura o Método A que é aplicado para mantas asfálticas com ambas as faces lisas. Importante salientar que de acordo com o item 3.2 da NBR 9952/2014, “faces lisas” corresponde à faces que não apresentam materiais de revestimento (por exemplo, lâmina metálica, grânulos de ardósia e outros) e/ou não


apresentam tratamentos durante a fase de produção que resultam em uma superfície plana. Nesse caso, a manta asfáltica Tipo II apresentada no relatório do ensaio também não corresponde ao objeto licitado, uma vez que o objeto corresponde a manta asfáltica aluminizada. Sendo assim, a empresa está inabilitada.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Pregão (Setor público), sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Pregão (Setor público):




Madeline Durgant Tesser Espanhol

Pregoeiro



Ailton Rodrigo Ramos

Equipe de Apoio



Daniel Lage Guimarães

Equipe de Apoio