

Jaraguá do Sul, 01 de junho de 2026.

**Esclarecimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 043/2026:**

Em atendimento ao art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, informamos a quem possa interessar os seguintes **ESCLARECIMENTOS** ao Edital:

**Pergunta 01: Quanto aos itens 24 e 26:**

***"Levando em consideração que o inversor será instalado em painel com grau de proteção elevado (IP540, poderá ser ofertado inversor com IP00?"***

**Resposta 01:** O grau de proteção IP20 para inversor que consta no TR deve ser mantido, pois temos casos onde o mesmo é instalado fora de painéis elétricos.

*"Esclarecimento encaminhado pelo Sr. Maikel Engelmann – Técnico Eletroeletrônico"*

**Madeline D. Tesser Espanhol**  
Pregoeira – Portaria nº 277/2025  
Samae Jaraguá do Sul