

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220V, Tensão Saída: 127/220V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line, Tipo Alarme: Audiovisual, Frequência: 47-63KHZ, Tipo Onda: Senoidal Pura, Software: Com Software De Gerenciamento Em Português, Bateria: Banco De Baterias Seladas, Autonomia Bateria: 30 Min A Plena Carga, Número De Fases: Bifásico (F+F+T)Ou Monofásico (F+N+T), Fator Potência: 0,80, Variação Entrada: -20/+15% A Plena CargaPER, Variação Saída: +/- 1%PER, Fator De Crista: 3:1, Capacidade Nominal: 10, Tempo Recarga: <=10H, Gabinete: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 53.312,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2)

2 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Torre, Tensão Entrada: Bivolt AutomáticoV, Tensão Saída: 115V, Tipo Estabilizador Interno: Microprocessado Com Controle Digital Dsp, Tipo Alarme: Audiovisual, Tipo Onda: Senoidal Pura, Fator Potência: 0,65, Capacidade Nominal: 1.500, Componentes: Filtro De Linha Interno, Normas Técnicas: Nbr 14136

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 30.016,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (14)